




AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACE	VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	ACC	KONDEZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDESING UNIT
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN	VAV	REGULÁTOR VAR. PRŮTOKU / VAV UNIT
E	PŘIROZENÝ ODVOD / NATURAL EXHAUST	CAV	REGULÁTOR KONST. PRŮTOKU / CAV UNIT
S	PŘIROZENÝ PŘÍVOD / NATURAL SUPPLY	FD	POŽÁRNÍ Klapka, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
DC	VRATOVÁ CLONA / GATE/DOOR AIR CURTAIN	RD	Klapka se SPOJITÝM OVLÁDÁNÍM / FLAP VARIABLE
HU	CIRKULAČNÍ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA / RECIRCULATION HEATING UNIT	T-	ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY VENTILATION EQUIPMENT
SHU	ČERSTVOVZDUŠNÁ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA / FRESH AIR HEATING UNIT	AS	VZDUCHOVÁ SPRCHA / AIR SHOWER

- NEOKÓTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500 mm
- FLEXIBILNÍ HADICE K VZT ELEMENTŮM NESMÍ MÍT DÉLKU VĚTŠÍ NEŽ 1,5 m
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST PRECIZNĚ S PAROTĚSNÝMI SPOJI A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ODOBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY
- VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽÍ
- PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ
- VEŠKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT
- ZAŘÍZENÍ S OZNAČENÍM SF JEDE POUZE V DOBĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU A V DOBĚ ZKOUŠEK POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
- ZKRATKA DM - ZNAČÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKU - DODÁVKA STAVBY, UVEDENA ČISTÁ PLOCHA
- ◀ - SYMBOL ZNAČÍ PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ

1,0-1,2 cm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIÉR VELEHRADSKÝ Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ: 	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tibor Stroh	DATUM: 02/2021	MĚŘÍTKO: 1 : 100		
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Renata Gregůrková	FORMÁT: 297 x 420	POČET A4: 2 x A4		
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVAL: Ing. Renata Gregůrková	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STAVEBNÍ OBJEKT: OBJEKT LF		
SUBDODAVATEL: 	TUŘANKA 115a, 627 00 BRNO TEL./FAX.: 544500811 e-mail: azklima@azklima.com www.azklima.com	ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	PROFESNÍ ČÁST: D 1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA	D.1.4	
		ČÍSLO REVIZE:			