






LEGENDA ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT):

- |   |  |
|---|--|
|  | <p>HŘANICE KOUŘOVÉ SEKCE, MIN. E15Dp1</p>  |
|  | <p>PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT<br/>ŘÍZENÉ OTEVŘENÍ OD EPS</p>                                      |
|  | <p>POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA<br/>SPECIFIKACE E60singleS500<br/>S MŘÍŽKAMI 1150x390MM</p> |
|  | <p>POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA<br/>SPECIFIKACE E130multiS500</p>         |

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  <b>ATELIER VELEHRADSKÝ</b>  Vystavěná 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +20 547 221 936		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:  AUTORIZACE:	
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Josef Jaroš		DATUM: 19.02.2021	
STAVBYNĚ: Univerzita Palackého v Olomouci		HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU:		MĚŘÍTKO: 1:100	
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotinská		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Mihal		POČET A4: 10 x A4	
SUBORDINAVATEL: COLT International, spol. s r.o. Strakonická 1199, 150 00 Praha 5				STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				OBJEKT LF	
				ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
				D.1.4	
				PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.1.11 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)	
				ČÍSLO REVIZE:	