



LEGENDA ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT):

- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE, MIN. E15DP1
- PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT
ŘÍZENÉ OTEVŘENÍ OD EPS
- POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
SPECIFIKACE E600singleS500
S MRÍŽKAMI 1150x390MM
- POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
SPECIFIKACE E130multiS500

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER VELEHRABSKÝ Vytvářel: 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / ateliersvelehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHEMA OBJEKTU: 		Č. PARE: AUTORIZACE:	
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Josef Jaroš	DATUM: 19.02.2021	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: POČET A4: 10 x A4	
STAVBĚNÍ: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STAVEBNÍ OBJEKT: OBJEKT LF		
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotinská	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Mihal	ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			D.1.4
SURDODAVATEL: COLT International, spol. s r.o. Strakonická 1199, 150 00 Praha 5		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.1.11 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)	ČÍSLO REVIZE:		