



LEGENDA:

1,1a	VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA (jm.v.-7/35°C 8,69kW) 400 V/3f/50 Hz, velikost jištění: B16A, rozměr 1109*546*1377 mm, 148 kg VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA S EL. BIVALENTNÍM ZDROJEM 9kW 400 V/3f/50 Hz, velikost jištění: B16A, rozměr 370*450*880 mm, 44 kg	1 ks
2, 2a	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMALTOVÁNÍM, 2xTOPNÉ VLOŽKY 0,9+1,5m2, pr.740mm , h=1734mm MODULOVANÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA ?? kW, 230V (TYP DODAJÍ ELEKTRO V ZÁVISLOSTI NA SYSTÉMU FVE) S PŘÍDAVNOU TEP. IZOLACÍ PUR 50 mm	1 ks
3,3a	AKUMULAČNÍ NÁDOBA S OTVOREM PRO OSAZENÍ MODULOVANÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA ?? Kw , 400W (TYP DODAJÍ ELEKTRO V ZÁVISLOSTI NA SYSTÉMU FVE) S PŘÍDAVNOU TEP. IZOLACÍ PUR 50 mm, pr.790-1064, v=1645, 112 kg	1 ks
4	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVA TOPNÉ OKRUHY DO 3M3/H (DO 70 kW) rozteč vývodů 200 mm, počet vývodů 2 (1"), napojení kotlů (1"), dl.500 mm dodáno včetně tep. izolace EPP a stěnových konzol	1 ks
5	ČERPADOVÁ SKUPINA MK 1" 25-40, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem, kv=1,6, servopohon 230V, propojovací díly, konzola (m=500 l/hod, dP=20kPa)	1 ks
6	ČERPADOVÁ SKUPINA MK 1" 25-80, VČETNĚ EPP IZOLACE 2x KV, ZV, 2xT, směšovač se servopohonem, kv=10, servolohon 230V, propojovací díly, konzola (m=2100 l/hod, dP=32kPa)	1 ks
7	EXPANZOMAT 50/6 LITRŮ, KONZOLA	1 ks
8	SERVISNÍ KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM K EXPANZOMATU SE ŠROUBENÍM DN 20	1 ks
9	KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks
10	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20	1 ks
		1 ks

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Generální projektant			ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.			POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel:602 225 500, e-mail:ateliero@ateliero.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711		
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ			
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ			
Vypracoval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ			
Projekt - název stavby				
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO OSVĚTOVOU ČINNOST PŘI UPOL				
parc. č. 335 k.ú. OLOMOUC-MĚSTO				
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC			Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO	61 989 592	
Místo	parc. č. 335 k.ú. OLOMOUC-MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2021-11	
Část	D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ	Měřítko	1:25	
Č. zakázky	29/2020	Jazyk	CZ	
Název dokumentu				Číslo dokumentu
PŮDORYS TECHN. MÍSTNOSTI				04