



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Univerzita Palackého  
v Olomouci

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

Č.j.: 015/PV/OVZ/2023

V Olomouci dne 03. 02. 2023

### **Věc: Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**VTP UPOL/blok D – dodávka interiérového vybavení**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-052473**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

*V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) vás žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávacích podmínek – popisů v Technických standardech.*

#### **Položky skříňky a kuchyňské linky:**

*Nábytková dvířka – dle nákresu prvků jsou všechny skříňky i kuchyňské linky zakresleny s vloženými dvířky. V popisu se nic o vložených či naložených dvířkách nepíše.*

*Dotaz zní: Mohou být dvířka naložená?*

#### **Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje, že dvířka mohou být naložená.

#### **Dotaz č. 2:**

*V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) vás žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávacích podmínek – popisů v Technických standardech.*

#### **Položky skříňky a kuchyňské linky:**

*Kuchyňské linky – v popisu je napsán materiál kuchyňských linek tl. 25 mm. Jsou tím myšleny i korpusy? Nebo můžou být korpusy tl. 18 mm a dvířka a opláštění dokola tl. 25mm?*

#### **Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje, že korpusy kuchyňských linek mohou být z materiálu tl. 18 mm a přikládá upravené znění technických standardů, kde je požadavek na tl. 18 mm korpusu uveden.

**Dotaz č. 3:**

*V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) vás žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávacích podmínek – popisů v Technických standardech.*

***Položka 203 Komoda s kastlem na zeleň – má být kastl vyložen plechem či nerezem kvůli vlhkosti?***

**Odpověď:**

Vyložení plechem či nerezem není požadováno. Do horního dutého prostoru budou vloženy typové plastové truhlíky na zeleň.

**Dotaz č. 4:**

*Prosím o zodpovězení dotazu k materiálovému provedení laminovaných desek na nábytek na UP Olomouc VTP Blok D.*

*Není nám zcela jasné, co je myšleno materiálem na výrobu nábytku „laminová dřevotříska bílý pololesk“. Výrobce lamin nezná materiál v provedení bílá pololesk. Pololesk je podle stupnice lesku uváděn v rozmezí 31 až 60 stupňů. Lamina jsou buď matná nebo lesklá. Prosíme tedy o upřesnění názvu „bílý pololesk“.*

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o „bílý mat“ a přikládá upravené znění technických standardů, kde je požadavek na „bílý pololesk“ nahrazen požadavkem na „bílý mat“.

---

Zadavatel přikládá v příloze upravené znění technických standardů, které nahrazuje v plném rozsahu stávající znění technických standardů v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 10 odst. 10.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

**10.1 Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **02. 03. 2023 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004804>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky