LEGENDA ZNAČENÍ

POŽADOVANÁ ODOLNOST SLOUPŮ R-45
SOUČINITEL PRŮŘEZU PRO HEB 180 Ap/V 164m-1, BUDE OVĚŘENO DLE SKUTEČNOSTI
SYS. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD SDK 12,5 POŽÁRNÍ DESKY, DLE PODKLADŮ VÝROBCE

SDK PODHLED REI - 45 DP1
DVOJITÝ ROŠT, SYS. PROTIPOŽÁRNÍ DESKA 15MM DLE SYS. PODKLADŮ VÝROBCE ZAVĚSY NA OK A TR. PLECHU
SYS. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD SDK 12,5 POŽÁRNÍ DESKY, DLE PODKLADŮ VÝROBCE

AKUSTICKÉ PRVKY SVĚŠENÉ, KRUHOVÉ, ČTVERCOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ
MINERÁLNÍ AKUSTICKÉ DÍLCE, SÁDLO ZAVĚŠENÉ NA SYS. NEREZ LANKÁCH A ZÁVĚSECH
JÁDRO ZE SKELNÉ VLNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ NA BÁZI 3RD TECHNOLOGY. PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANA PANELU AKU POVRCH. HRANY ROVNÉ A NATŘENÉ.

SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ LED LINIOVÉ
TYP A

DALI ECO — ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI, 2x VSTUP DI, 32ADRES

POZNÁMKA:
- veškeré rozměry všech stavebních konstrukcí je třeba zaměřit a kontrolovat na stavbě
- protipožární ucpávky na jednotlivých instalacích jsou součástí výpisů prvků jednotlivých profesí
- polohu revizních otvorů v podhledu koordinovat s výkresy podhledů a skutečnou pozicí kontrolovaného zařízení; polohu revizních dvířek do šachet koordinovat se skutečnou pozicí kontrolovaného potrubí
- veškeré protipožární nátěry je třeba obnovovat před uplynutím doby jejich životnosti; tato podmínka musí být součástí provozního řádu budovy a je jejím dodržováním je podmíněno funkčního řešení PBŘ v celéi budově!
- tam kde z důvodu vedení VZT potrubí bude ve větších délkách přerušeno provázání zděných příček (případně SDK příček) se stropní konstrukcí, bude nutné tyto zdi či příčky doplnit o ztužující věnec nebo v případě SDK příček o ocel.konstrukci, která zajistí stabilitu takto "narušených" zdí či stěn
- sdk pilíř akcentující recepční informační pult; pilíř začíná ve výšce 2160mm nad zadními skříňkami recepce, jejichž půdorysný rozměr kopíruje; pilíř sahá pod nosnou konstrukci zastřešení, tj. cca 5360mm nad podlahou; pilíř je vytvořen ze sádrokartonových profilů, opláštěný zdvojenou sdk deskouna pilíř jsou kotveny velké hodiny, které jsou dodávkou interieru; pilíř bude pojednán akcentní barvou
- revizní dvířka v sádrokartonovém opláštění zajišťující přístup k požárním klapkám, výška parapetu dvířek 500mm nad úrovní čisté podlahy
- v místnostech, kde je dle požarně bezpečnostního řešení předespána výšší požární odolnost stropní kce než 45minut, a ve kterých zároveň není podhled (případně není podhled s požární odolností) je nutné ošetřit exponované ocelové prvky, které jsou součástí stropní konstrukce protipožárním nástřikem (průvlaky a příčle jsou dimenzovány na 45minut)

schema sektorů:



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE STŘECH
NAD VSTUPNÍ HALOU A STUDOVNOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL LF — Lokalita: Olomouc, Hněvotínská

Dílčí část-profese
D.1.1 – Architektonicky stavební řešení

Výkres
NAVRHOVANÝ STAV
PŮDORYS PODHLEDU 2.NP – STUDOVNA

Měřítko	1 : 50	Datum	06/ 2022
Zpracoval	Ing. Karel Typlt	Kontroloval	Ing.arch.Josef Pálka
Číslo akce	1211	Výkres číslo	N02.1
		Revize	R00