

POZNÁMKY:

1/ STAVBOU NEDOTČENÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ TRASY SLABOPROUDU MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ZABEZPEČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ STAVEBNÍ ČINOSTÍ.

2/ PRVKY EZS, CCTV INSTALOVANÉ POD STROPEM BUDOU NA DOBU STAVBY DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ INSTALOVÁNY POD NOVÝ PODHLED.

3/ PRVKY EZS, CCTV, EKV A SK INSTALOVANÉ NA STĚNÁCH A V PODLAZE MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ZABEZPEČENY PROTI PRACHU A POŠKOZENÍ STAVEBNÍMI PRACEMI.

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INSTALACE:

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

- EZS — Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice
- EXP — Expandér
- PIR detektor
- PIR detektor s antimaskingem
- Detektor tříštění skla
- Nouzový hlásič
- LED signalizace
- Zálohovaný zdroj
- Kabel 3x2x0,5
- Kabel CYSY 2x1,5 + FTP

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

- Čtečka přístupového systému
- ACS — Řídící server
- Elektromagnetický zámek12V, reverzní (dodávka stavby)
- Zálohovaný zdroj 12V/3A (viz. bl. schéma)
- Kabel CYSY 2x1,5 + BELDEN 9502
- Kabel CYSY 2x1,5

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní
- Datový rozvaděč SK

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová zásuvka 2x RJ 45
- Datová zásuvka 1x RJ 45
- Datová zásuvka umístěná v podlahové krabici
- 5-293-ab — Datová zásuvka umístěná v podparapetním kanálu
- Datový kabel UTP cat.
- Koaxiální kabel STA
- Kabel 2x1 pro JČ
- Optické kabely 12vl. SM a 12vl. MM
- Žlab drátěný 250/100, PH 120-R
- Žlab drátěný obložený požárně odolným sádrokartonem

- Digitální hlasový majáK DHM 1
- El. vrátný na tel. linku s ovládáním dveří
- JČ — Ústředna jednotného času
- Display jednotného času



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese: Eva Lobpreisová

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE STŘECH
NAD VSTUPNÍ HALOU A STUDOVNOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL LF — Lokalita: Olomouc, Hněvotínská

Dílčí část–profese

D.1.4.2 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Výkres

PŮDORYS 2.NP - STUDOVNA
EZS, CCTV, EKV

Měřítko	1:100	Datum	ČERVENEC 2022
Zpracoval	Eva Lobpreisová	Kontroloval	

Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1211	D.1.4.2_04	00