



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 050/KS/OVZ/2023

dne: 09. 05. 2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na služby s názvem: „**Ostraha vybraných objektů Univerzity Palackého v Olomouci – fyzická a PCO ostraha pro rok 2023-2025**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Jaký typ/značka EZS je v objektech instalován? O jaký typ ústředny se jedná?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že elektronický zabezpečovací systém zadavatele (dále jen „EZS“) obsahuje zařízení Galaxy GD, Paradox Digiplex a Concept/Integrity.

Formát komunikace mezi ústřednou EZS a radiovým přenosovým zařízením dodavatele bude Contact ID, komunikátor pro SIM kartu bude v systému Paradox Digiplex.

Z bezpečnostních důvodů zadavatel nemůže poskytnout bližší informace o používaných EZS.

Dotaz č. 2:

Zda je na výstupu ústředny telefonní komunikátor? Jsou ústředny vybaveny GPRS komunikátorem případně o jaký typ se jedná?

Odpověď:

Zadavatel požaduje po dodavateli poskytnutí vlastních radiových přenosových zařízení v celkovém počtu 4 ks formou výpůjčky dle čl. IV. přílohy č. 3C zadávací dokumentace, a poskytnutí datové SIM karty v celkovém počtu 1 ks formou nájmu dle čl. V. přílohy č. 3C zadávací dokumentace.

Připojení radiových přenosových zařízení dodavatele, vložení datové SIM karty a nastavení komunikačních přenosů dodavatelem bude vždy prováděno za součinnosti zadavatele pro jednotlivé systémy EZS. Dodavateli nebude umožněn samostatně přístup do jednotlivých systémů EZS bez přítomnosti smluvního servisního technika zadavatele.



Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Seget'ová
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky