



Rozvodnice KLV do dutých stěn, 28 TE, IP30, p.o.
lým. 63A

Zodpověděl, projektant		Výpracoval		Číslo	
Hrabal Jan		Hrabal Jan		18962076	
Místo:		Olomouc		DR. HORÁKOVÉ 5	
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc		PSČ 77900, TEL.603475658	
Akce:		Úprava části přízemí objektu Pevnosti poznání SO 01 Objekt Pevnost poznání		Zak.č.	
Název:		D 1.4 – silnoproudá elektrotechnika 1.NP – rozvoděč R14 – bistro		Datum	
				Stupeň	
				Měřítko	
				Číslo kopie	
				Číslo výkresu	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 50 Hz, 400V/IN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3 – AUT. ODPOLNĚNÍ OD SÍTĚ, PROUD. CHRÁNĚČEM