


STAVAJÍCÍ POTRUBÍ ODPADU Ø50 VEDENÉ Z 2.NP DO 1.NP
SQC. ZÁZEMÍ V PODHLEDU 1.NP – NOVĚ NÁPOJENO POTRUBÍ
D32PPR VTLAKU Z ČERPAČÍ STANICE UMÍSTĚNÉ POD DŘEZEM
–NÁPOJENO PŘES ODBOČKU Ø45–50/50 + TĚSNĚNÍ HR Ø50/32
UPRAVENO NA MÍZ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

2.NP



RV – ROHOVÝ VENTIL XXX 1/2" / 3/4"

NPBS – NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ
SPB – STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ BAT. SMĚŠOVACÍ
NPB – NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
KK – KULOVÝ KOHOUT
KK+ODV. – KULOVÝ KOHOUT S ODVODŇOVACÍM VENTILEM

LEGENDA :

- U** UMYVADLO DITURVITOVÉ 50 cm S JEDNÍM
OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOLÁNKOVÁ
PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40,
- DZ** DŘEŽ KUCHYŇSKÝ S JEDNÍM OTVOREM
PRO BATERII, BATERIE STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ
UMYVADLOVÁ DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40,
- ČŠ** PŘEČERPAVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD Z
UMYVADLA / DŘEZU, EL. ENERGIE 230 V
VÝTLAK POTRUBÍM PVC, PPR , ...
- EB10** ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁNÝ ZÁSOBNÍK TV
POD DŘEZEM, EL. ENERGIE 230 V

U	UMYVADLO DITURVITOVÉ S JEDNÍM OTVOREM š = 50 cm	STOLÁNKOVÁ BATERIE – CHROM S OTVÍRÁNÍM ODPADU PŘIPOJENÍ G3/8"	1 ks
DZ	DŘEŽ KUCHYŇSKÝ – NEREZOVÉ PROVEDENÍ	STOLÁNKOVÁ BATERIE CHROM S OTV. ODPADU,PŘIPOJENÍ G3/8"	2 ks

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ KANALIZACE Ht – NOVÁ
POTRUBÍ KANALIZACE Ht – STÁVAJÍCÍ/DEMONT.
POTRUBÍ KANALIZACE PPR – VÝTLAK

ROZVOD STUDENÉ VODY SV / NOVÁ
ROZVOD TEPLÉ VODY TV / NOVÁ
ROZVOD TEPLÉ VODY SV / STÁVAJÍCÍ
ROZVOD TEPLÉ VODY TV / STÁVAJÍCÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = ±0,000 = 0,50 m N.Ú.T

M 1 : 50

Projektant	Ing. KUNERT R.		Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	
Obec	OLOMOUČ	Stav. úřad	OLOMOUČ		
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ				
AKCE	ÚPRAVY ČÁSTI PŘÍZEMÍ OBJEKTU PEVNOST POZNÁNÍ Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci				
OBJEKT	SO-01 OBJEKT PEVNOST POZNÁNÍ				
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROFESSE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA				
NÁZEV	ZTI BISTRO - SCHÉMA ROZVODU				
<div>Ing. Roman KUNERT</div> <div>IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612</div> <div>Břyskova 489/36 tel. : OLOMOUČ 783 01 +420 608708002</div> <div>rkpy@volny.cz</div>					
Stupeň		Formát		Datum	
DPS		2 A4		09/2021	
Arch.číslo					
36 - 2137 - 1 / 05 OP					