



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 094/PV/OVZ/2023

V Olomouci dne 19. 09. 2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na služby s názvem: „**PřF/UPOL - Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: Z2023-036171, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V článku 2.2 (Technické a jiné podmínky), odst. 2.2.2 (Popis stavby) uvádíte že se „Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu s plochou střechou, jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažními...“

V přiložené studii není žádná zmínka o podzemním podlaží, to stejné v přiložených rozpracovaných výkresech DSP od společnosti ARPIK OSTRAVA s. r. o.

Jedná se o administrativní chybu v zadávací dokumentaci nebo je opravdu požadavek Zadavatele na jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se podstatně mění hmotové řešení objektu, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (čl. 2 odst. 2.2.2) a její příloze č. 4 – část 03_Investicni_zamer_2023, přičemž je požadováno jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Rozpracovaná dokumentace DSP původního dispozičního řešení od společnosti ARPIK OSTRAVA s.r.o. je pouze dílčím podkladem této veřejné zakázky.

Citace z textu ZD:

“Novostavba navazuje na původní dispoziční řešení objektu F1, přičemž se předpokládá aktualizace hmotového a dispozičního řešení s ohledem na současné prostorové požadavky plánovaných pracovišť Zadavatele v objektu, s možností přizpůsobení velikosti jednotlivých traktů objektu.“

Citace z textu Přílohy č. 4 – část 03_Investiční záměr 2023:

„V podzemním podlaží je uvažováno s technickým zázemím objektu - předávací stanice, průtokový sterilizátor odpadních vod, technologie zpětného získávání tepla, technologické zázemí pro dešťovou, technologickou a šedou vodu, klimatizovaná místnost pro



hlubokomrazicí boxy a klimakomory, místnost pro skladování vzorků uložených v tekutém dusíku, sklad tlakových lahví oxidu uhličitého s napojením na vnitřní rozvod, zdroj vakua, výrobník demineralizované vody, fytotrony, chladová místnost, sklad plastových laboratorních potřeb.“

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky