

Poznámka

napěťová soustava
3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS

ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 61140 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše

ochranné opatření
ČSN 33 2000–4–41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvojitá nebo zesílení izolace

Legenda

přístroje domovní obyčejné

přístroje domovní ve vyšším krytí
zapuštěné
nástěnné
modul 45

přístroje průmyslové
16 32

pospojování
sprcha ČSN 33 2000–7–701 ed.2

krabice se svorkovnicí pospojování

kabelové trasy
drátěný žlab
parapetní kanál

svítidla viz Legenda svítidel

svítidla nouzového osvětlení
–pozice budou upřesněny dle aktuálních pozic zdůrazněných míst(dle ČSN EN 1838) na stavbě

0,000 = 212,500 m.n.m Bpv

Projektant	Ing. Jan Novotný
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Novotný
Vypracoval	Miroslav Brída, Bc. Josef Adamec
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, Olomouc

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
+420 732 387 999
www.subtech.cz

Akce:
UPOL - VTP blok A - Modernizace rozvodny

Místo stavby:
VTP blok A, v areálu UP v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice

Část dokumentace (profese)	Silnoproudá elektroinstalace

Dokument (výkres)
Půdorys 1.NP - Rozvodna silnoproudu

Datum	06/2023
Formát	6xA4
Zakázka číslo	20_160
Stupeň	DPS
Kód dokumentace	D.1.4.5
měřítko	1:50
č. výkresu	101