

STÁVAČI HLAVNÍ RAD - PE-HD 63x3.8 DN50; PN10  
VEDENO V HLBOČE 300mm

STÁVAČI SEKČNÍ POTRUBÍ - PE-MD SOFT 40x2.4 DN32 / PE-MD SOFT 32x2.0 DN25; PN8  
VEDENO V HLBOČE 300mm

STÁVAČI OVL. KABELY ZÁVLAV. KABELY VEDENÉ SPOLEČNĚ SE ZÁVLAVOYCHY POTRUBÍ  
SEKČNÍ POTRUBÍ - PE-MD SOFT 40x2.4 DN32 / PE-MD SOFT 32x2.0 DN25; PN8  
VEDENO V HLBOČE 300mm

STÁVAČI ELEKTROMOTRIČNÉ VENTILY 1/2" DN16 F / 100 IN.F.  
V PŁASTOVÉ ŠACHTY: VB-STD-H, ROZMĚRY: 5540 x 425 x 305mm mm

STÁVAČI VÝSUVNÝ ROZPRAŠOVAČI 1/2" POŠTRÍKOVÁČ

STÁVAČI VÝSUVNÝ ROZPRAŠOVAČI 1/2" POŠTRÍKOVÁČ

STÁVAČI VÝSUVNÝ ROTAČNÍ 1/2" POŠTRÍKOVÁČ


STÁVAČI VÝSUVNÝ ROTAČNÍ 3/4" POŠTRÍKOVÁČ 5004PC SAM/2.0

VÝSUVNÝ ROTAČNÍ 3/4" POŠTRÍKOVÁČ - KOMPATIBILNÍ SE STÁVAČÍM SYSTÉMEM  
TPU OSÁZENÉ TRYSKY 2.0

POLOMĚRU DOSTRUKU

POLOMĚRU DOSTRUKU

PROJEKT OBSAHUJE POUZE NUTNÉ ZMĚNY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VYVOLANÉ VÝSTAVBOU VSAKŮ.  
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŘI VÝSTAVBĚ BUDE SYSTÉM UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU.

NAZEV PŘÍPOJENÍ: NE. ALFA ŠUMAVO	TECHNICKÁ KONTROLA: NE. LAJLAH VOŠŠAR	ZODPOVĚDNÝ PŘÍPOJENÍ: NE. ALFA ŠUMAVO	VEDOU PŘÍPOJENÍ: NE. LAJLAH VOŠŠAR	 Mělníkovo, n.č. Příloha 294, 533 54 Ryplův IČ: 059885015, TEL.: 735 085 535
KVAL. ODMĚNOVY: KAPITOL. ODM. ODMĚNOV. 6.0				
MÍSTNOST UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Kř. Královského 8, 771 47 Olomouc				DATUM: 09/2020
<b>HOSPODÁŘENÍ SE SRAŽKOVOU VODOU Z BUDOVY          PRŮMYŠLENÉ KAPITOLY V OLOMOUCI,          17. LISTOPADU 119/212</b>				STUPEŇ: DOK+DPS+DPS FORMÁT: 12x44 MÍSTNOST: SÚP. PRŮM.
<b>SITUÁČNÍ VÝKRES ÚPRAVY AUTOMATICKÉHO          ZÁVLÁHOVÉHO SYSTÉMU</b>				1:250 <b>C.S.</b>