Půdorys 3.NP:

















LEGENDA VZT POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- ČERSTVÝ VZDUCH
- ODVODNÍ POTRUBÍ - VENTILÁTORY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (PONECHAT)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - DEMONTOVAT
- Cu CHLADIVOVÉ POTRUBÍ

LEGENDA IZOLACÍ

- MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ TLOUŠŤKA - 80 mm
- KAUČUK. PAROTĚSNÁ IZOLACE, AL.P. TLOUŠŤKA - 19 mm

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ KLAPKA
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- TLUMIČ HLUKU
- OHEBNÁ HADICE
- KRYCÍ MŘÍŽKA
- PRUŽNÁ MANŽETA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA S VOLNOU PLOCHOU As
- REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ
- REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ
- UZAVÍRACÍ KLAPKA KRUHOVÁ
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- VENTILÁTOR

LEGENDA ZNAČENÍ

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR	SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR

POZNÁMKY

- NEOKÓTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500 mm
- TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST PRECIZNĚ S PAROTĚSNÝMI SPOJI A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY
- VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽÍ
- PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ
- VEŠKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT

Kontroloval | Checked by	Zkontroloval	Stupeň | Phase	DPS
Zodp. projektant | Designed by	ING. ZDENĚK ŘÍHA	Datum | Date	18/09/2023
Vypracoval | Drawn by	Projektant	Formát | Size	12 x A4
Profese | Discipline	VZDUCHOTECHNIKA	Měřítko | Scale	1:50
Zakázka - Název akce | Contract - Site		Název | Name	Dokument číslo_revize | Archive n.
P23P089 - Olomouc – UMTM, Úpr. a doplnění dig. – 3.NP		Půdorys - 3.NP vč. řezů	005

azklima
člen ČEZ ESCO
Tuřanka 115a | 627 00 Brno
+420 544 500 811 | azklima@azklima.com
IČ: 24772631 | DIČ: CZ24772631