



Pozn.:
Schéma zobrazuje pouze osazení VZT jednotky, ostatní prvky jsou patrné z půdorysů a TZ.
V TZ jsou popsány a vysvětleny vazby mezi VZT jednotkou a dalšími regulačními prvky, tj. odtahy, RP, apod.
Při realizaci je nutno držet se především Soupisu datových bodů, z něhož jsou jednotlivé prvky a jejich funkce jednoznačně identifikovatelné. Prvky náležící dané VZT jednotce mají ve svém číselném označení prostředním dvojčíslím určenou příslušnost ke konkrétní VZT jednotce.

RPOx – variabilní regulátor průtoku odtah
DGx – digestoř

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
Roman Veselý	Ing. Petr Lysický		
KRAJ : OL	STAV.ÚŘ.: OLOMOUC	OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC	
INVESTOR	...		

Elmarpv group s.r.o.
projektová a montážní a servisní elektro a MaR techniky
Smržická 13, 796 07 Držovice
Tel.: 582 337 724 – 6
Fax.: 582 333 358
e-mail: info@elmarpv.cz

AKCE: *Olomouc – UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3.NP*

STUPEŇ :	RDS
DATUM :	9/2023
FORMÁT :	2 A4
ZAK. ČÍSLO	...
MĚŘÍTKO	...
ČÍSLO VÝKR.	D.1.4.d.03

OBSAH: *SCHÉMA TECHNOLOGIE VZT10*