

MAX. VZDÁLENOSTI PODPĚR (m)

Materiál: OCEL 11353		Materiál: UHLÍKOVÁ OCEL	
DN	VZDÁLENOST	ROZMĚR TR.	VZDÁLENOST
20	2,6	15x1,2	1,5
25	2,6	18x1,2	1,7
32	3,0	22x1,5	1,9
40	2,5	28x1,5	2,1
50	3,0	35x1,5	2,4
65	3,5	42x1,5	2,7
80	3,7	54x1,5	2,9

SEZNAM TEPELNÝCH IZOLACÍ:

OCELOVÉ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ:

DN20	27/40
DN25	34/40
DN32	42/50
DN40	49/40
DN50	57/40
DN65	76/60
DN80	89/60
DN100	108/60

- POTRUBÍ ÚT VEDENÉ VOLNĚ BUDE IZOLOVÁNO IZOLAČNÍM POUZDRY Z KAMENNÉ VLNY OPATŘENÉ Al+ FÓLIÍ
- POTRUBÍ ÚT VEDENÉ PŘES STĚNU BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA POTRUBÍ:

ROZVODY ÚT- 70/55°C
ROZVODY VZT- 80/60°C

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. MIROSLAV MACHALEC		RAZÍTKO:
VYPRACOVAL: Ing. PETR MACHALEC, WERICHOVA 13, 779 00 OLOMOUC		
INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC		
MÍSTO: OLOMOUC	DATUM 03/2019	
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ- TEORETICKÉ ÚSTAVY, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc		
PŮDORYS 1.PP	MĚŘÍTKO 1:100	
	ČÁST *D.1.4.f*	Č.V. *02*