

LEGENDA :

1.02 POTRUBÍ SPIRO d110 / OHEBNÁ HADICE D110
1.03 POTRUBÍ SPIRO d125 / OHEBNÁ HADICE D125
1.04 POTRUBÍ SPIRO d140
1.05 POTRUBÍ SPIRO d160
1.06 POTRUBÍ SPIRO d180
1.07 POTRUBÍ SPIRO d200
1.08 POTRUBÍ SPIRO d225
1.09 POTRUBÍ SPIRO d250
1.13 POTRUBÍ SPIRO d400
1.16 POTRUBÍ 450x300

1.23 STŘÍŠKA KRUHOVÁ 125
1.27 STŘÍŠKA KRUHOVÁ 200

2.01 DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, CIRKULAČNÍ + FILTR
V = min 150 m³/hod, šířka max 500 mm
2.02 DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, ODTAH. POTRUBÍ
d125 , V = max 200 m³/hod, šířka 600 mm

3.01 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR Ecowatt Plus CTB/4-400/160, V = 400 m³/hod
230 V , 22 W
3.02 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR Ecowatt Plus CTB/4-500/200, V = 560 m³/hod
230 V , 27 W
3.03 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR Ecowatt Plus CTB/4-800/250, V = 840 m³/hod
230 V , 45 W
3.05 MALÝ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NA STROP , V = min 100 m³/hod
230 V , 25 W
3.06 MALÝ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NA STĚNU , V = min 100 m³/hod
230 V , 25 W
3.09 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ IP54 DO POTRUBÍ D400 + PŘÍRUBY,
V = min 4000 m³/hod /hod, 230 V , 300 W (např. TCBB/4-400H)

3.10 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ REGULAČNÍ VENTIL ODTAHOVÝ D110

4.02 ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D110
4.03 ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D125

5.10 TVAROVKA/PŘECHOD POTRUBÍ d400
5.11 TVAROVKA POTRUBÍ d400 PRO INST. VENTILÁTORU
5.20 POTRUBÍ VZT HRAN. 450/300 - TVAROVKY - OBLOUKY 90°

8.10 SACÍ DÝZA D400
8.20 PRUŽNÁ SPOJKA D400
8.30 OCHRANNÁ MŘÍŽKA
8.50 ATYP. ŽALUZIE 450x300

9.10 PŘETLAKOVÁ KLAPKA 500x300
9.50 RÁM PRO KLAPKU DO STĚNY - ATYP



MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ VZT VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVODY ÚT, ZTI, ELEKTRO - ŘEŠENO NA MTŽ !

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 6. NP = + 14,230 m

M 1 : -

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI, Křížkovského 511/8, 77900 OLOMOUC		

AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA
BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575

OBJEKT SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B
ČÁST D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
PROFESE D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV STOUPAČKY VZT - 3. část

Ing. Roman KUNERT
IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612
Bryksova 489/36 tel :
OLOMOUC 783 01 +420 608708002
rkpv@volny.cz

Stupeň	Formát	Datum
DPS	4 A4	08/2023

Arch.číslo

24 - 2314 - 3 / 13