



LEGENDA :

- 1. ROZDĚLOVAČ - MODUL PRO 2 TOPNÉ OKRUHY V- Q max 500 kW, max 30,0 m3 /hod  
VČETNĚ STOJANU, IZOLACE , PŘIPOJOVACÍCH PŘÍRUB DN150 , VÝSTUP 2" DN 50
- 2. SESTAVA PRO NÁPOJENÍ TOPNÉ BĚTVE TV-130 ( SEVER ) - SMĚŠOVANÁ SESTAVA XXX  
DN 65, 3"UZÁVĚR, F, TROJCESTNÝ VENTIL S EL.POHONEM DN 50, Č - GRUNDFOS XXX
- 3. SESTAVA PRO NÁPOJENÍ TOPNÉ BĚTVE TV-230 ( JIH ) - SMĚŠOVANÁ SESTAVA XXX  
DN 65, 3"UZÁVĚR, F, TROJCESTNÝ VENTIL S EL.POHONEM DN 50, Č - GRUNDFOS XXX

ÚT - TEPELNÝ SPÁD max 50/37° C  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT	
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC	IČO : 649 55 028    DIČ : CZ-6602030612	
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI, Křížkovského 511/8, 77900 OLOMOUC			Bryksova 489/36    tel : OLOMOUC 783 01    +420 608708002	rkpv@volny.cz
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575			Stupeň	Datum
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B			Formát	09/2023
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			DPS	4 A4
PROFESE	D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ			Arch.číslo	
NÁZEV	ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH OKRUHŮ			24 - 2314 - 2 / 18	