


LEGENDA POTRUBÍ




ČISTIČÍ KUSY NA POTRUBÍ KANALIZACE OSAZOVAT V 1.NP VE VÝŠI KONTROLNÍCH DVÍŘEK DO INSTALAČNÍCH ŠACHET

POZNÁMKA :

VNITŘNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V 1.NP OBJEKTU NAVEŠENO Z POTRUBÍ A TVAROVEK HT, ULOŽENÍ POTRUBÍ NA KONZOLY / ZÁVĚSY A OSazení ČISTIČÍCH KUSŮ ŘEŠENO DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ !
SPADOVÁNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE D110, D125, D150 – mín 2% !
– ŘEŠENO DLE ČSN 75 6760
SPADOVÁNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ŘEŠENO PRO STUPEŇ PLNĚNÍ 70 % A RYCHLOST mín 0,7 m/s – max 5,0 m/s – DLE ČSN 75 6760 čl. 7.

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVODY UT, VZT, ELEKTRO- ŘEŠENO NA MTŽ !
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



M 1 : 50

ÚROVEŇ PODLAHY 6. NP = + 14,295 m
ÚROVEŇ PODLAHY 5. NP = + 11,20 m
ÚROVEŇ PODLAHY 4. NP = + 8,40 m
ÚROVEŇ PODLAHY 3. NP = + 5,60 m
ÚROVEŇ PODLAHY 2. NP = + 2,80 m
ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = + 0,00 m

Projektant	Ing. KUNERT R.	Obd.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC	ICO: 649 55 028 DIČ: CZ 6502030612
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI, Křížkovského 5118, 77900 OLOMOUC			Byřkova 489/36 tel.: OLOMOUC 783 01 +420 608708002 r.kpv@volny.cz
AKCE				
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA				
BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575				
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B			
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
PROJESE	D.1.4.1. ZDRAVOTNICKÁ			
NÁZEV	STOUPACKÝ KANALIZACE - 1.část			
Stupeň	Formát	Dat		
D1S	4 A4	08/2023		
Arch.číslo				
24 - 2314 - 1 / 13				