




LEGENDA POTRUBÍ



- KK20 UZÁVĚR STOUPAČKY – KULOVÝ KOHOUT DANÉ DIMENZE S ATESTEM PRO PITNOU VODU
- RV15 REGULAČNÍ ARMATURA STOUPAČKY CIRKULACE TEPLÉ VODY DANÉ DIMENZE, S ATESTEM PRO PITNOU VODU
- ZV32 ODDĚLOVACÍ ARMATURA – ZPĚTNÝ VENTIL, PRO ODDĚLENÍ ROZVODŮ PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY, PRO ZABRÁNĚNÍ ZPĚTNÉHO TOKU VODY DLE ČSN EN 1717, ČSN 73 6660
- VODOMĚR PRO SV S UZÁVÍRACÍ ARMATUROU

15-20-25-32-40 DIMENZE POTRUBÍ STUDENÉ VODY – SV
15-20-25-32-40 DIMENZE POTRUBÍ TEPLÉ VODY – TV
15-20-25 DIMENZE POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY – CTV




TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – NÁVRH ROZVODŮ :
POTRUBÍ ROZVODŮ SV, TV, CTV, VEDENO NA KONZOLÁCH POD STROPEM 1.NP V SDK PODHLEDU VŽDY VÝHRADNĚ NAD POTRUBÍM KANALIZACÍ ! KŘÍŽENÍ POTRUBÍ, POPŘ. ÚPRAVA TRASY ŘEŠENA NA MTŽ DLE PODMINEK STAVBY. PO REALIZACI ROZVODŮ TZB BUDE PROVEDEN SDK PODHLED STROPU 1.NP
PROSTUPY POTRUBÍ TZB (VODY, KANALIZACE, ÚT) BETONOVÝMI STĚNAMI OBJEKTU, KTERÉ NEBYLY ŘEŠENY A PŘIPRAVENY V RÁMCI STAVBY BET. SKELETU, BUDOU NOVĚ PROVEDENY JADROVÝM VRTÁNÍM – DIMENZE OTVORŮ DLE DIMENZE DANÉHO POTRUBÍ !
PROSTUPY VŠECH POTRUBÍ TZB (VODY, KANALIZACE, ÚT) BETONOVÝMI STĚNAMI OBJEKTU, KTERÉ TVOŘÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY OBJEKTU BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTIŠNĚNY DLE PŘB STAVBY – UCPAVKY, MANŽETY,...

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVODY ÚT, VZT, ELEKTRO - ŘEŠENO NA MTŽ !

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

- ÚROVEŇ PODLAHY 6. NP = + 14,295 m
- ÚROVEŇ PODLAHY 5. NP = + 11,20 m
- ÚROVEŇ PODLAHY 4. NP = + 8,40 m
- ÚROVEŇ PODLAHY 3. NP = + 5,60 m
- ÚROVEŇ PODLAHY 2. NP = + 2,80 m
- ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = + 0,00 m



M 1 : 50

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT	
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	OLOMOUC	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-650230612	
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI, Křížkovského 511/8, 77900 OLOMOUC			Byřkova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575				
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B			Stupeň	Formát
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			DPS	4 A4
PROFESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			Arch.číslo	
NAZEV	STOUPAČKY SV,TV,CTV - 2.část			24 - 2314 - 1 / 10	