

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

120(6x24) MODULŮ - š.496, v=870, h127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHEMA.


POCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JISTĚNÍ POUŽÍJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNIČŮ.
JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP
10kA, B16A, 30mA, TYP A.

Zhotovitel dílčí částí PD:		
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Homa	<i>Jiří Homa</i>
Vyrabovali:	Jiří Homa ml.	
-		

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Sinec	
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek	
Vyrabovali:		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 8521, k.ú. Olomouc-město [710504]	
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část A - 2.NP - učebny a pracovny	
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, vč. bleskosvodů	
Výkres:	Rozváděč R23	

 ASET studio architektonická a projekční kancelář	
ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Zak.č.:	2202
Datum:	10 / 2022
Měřtko:	-
Část:	D.1.4.g
Výkr.č.:	07
Paré:	