



## LEGENDA

HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

# PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ,

SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTŘANSTVÍ

SMĚR ÚNIKU

## UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

## POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM



☒ pevné, neotvíravé zasklení,  
EI 30/DP1

E1 30/DP1

**elektrická požární signalizace**

1 požární dveře-EI 30/DP3-CSm

2 požární dveře-EW 30/DP3-C

**c** poznámka: LW 00/Dr 1  
výtahové dveře samočinně  
uzavřené po každém otevření

4 požární dveře-EI 30/DP1-C

panikové kování brzdě dle ČSN EN 1125

|                                                                                               |             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÍSTO: OLOMOUC                                                                                |             | PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL                                                                                                          |
| KRAJ: OLOMOUCKÝ                                                                               | STUPEŇ: DSP | ING. JAROMÍR DEJL<br>autORIZOVANÝ TECHNIK PRO POŽÁRNÍ<br>BEZPEČNOST STAVEB<br>NA TABULOVÉM VRRCHU 5,<br>779 00 OLOMOUC<br>IČ: 66126495 |
| INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc                |             |                                                                                                                                        |
| NÁZEV AKCE: TT: Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL, Olomouc, tř. Svobody 8 |             |                                                                                                                                        |
| OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ                                                    |             | ČÍSLO ZAKAZKY: 5121                                                                                                                    |
| 4.INP                                                                                         |             | ČÍSLO VÝKRESU: -                                                                                                                       |
|                                                                                               |             | 2022-07                                                                                                                                |
| FORMÁT:                                                                                       |             | -                                                                                                                                      |
| MĚŘÍTKO:                                                                                      |             | -                                                                                                                                      |