

# ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

**ROZVÁDĚČ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE.  
DO ROZVÁDĚČE SE DOPLNÍ TYTO PŘÍSTROJE.**

**SMĚR PŘÍVODU:**

- VRCHEM

**SMĚR VÝVODU:**

- VRCHEM

KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20

KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

## POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY JEJICH DODAVATELEM.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

# OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

**PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:**

## ZIVE CĂSTI:

- IZOLACE

- KRYTI

NEZIVÉ ČÁS


- NORMALNI
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

- DOPLNĚNA - CHRÁŇIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽÍJÍ JISTICE BEZ CHRÁNIČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYPY 10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí části PD:		
Odpovědný projektant:	Jiří Homma <i>Usp. Homma bystr</i>	
Vypracoval:	Jiří Homma ml.	
-	-	

Stupeň PD:						<b>Dokumentace pro provádění stavby</b>					
Hlavní architekt:						Ing. arch. Stanislav Smec					
Vedoucí projektant:						Ing. Jan Turek					
Vypracoval:						-					
Investor:						Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc					
Místo:						Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]					
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu											
Objekt:						Dokumentace stavebního objektu					
Část:						TPS - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, vč. bleskosvodů					
Výkres:						<b>Rozvádec R21</b>					
											
						<b>ASET studio</b> architektonická a projekční kancelář					
						ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc <a href="http://www.asetstudio.cz">www.asetstudio.cz</a>					
Zak.č.:						2202					
Datum:						10 / 2022					
Měřítka:						-					
Část:						D.1.4.g					
Paré:											
Vykř.č.:						17					