



## ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDEČ S DVEŘMI

120(6x24) MODULŮ - š.496, v=870, h.127  
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ  
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM  
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM  
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20  
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

## POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY  
DODAVATELEM ROZVÁDEČE.  
DO ROZVÁDEČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

### PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE  
- KRYTÍ  
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- DOPLNĚNÁ - CHRANIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,  
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU  
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRANIČŮ.  
JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRANIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP  
10kA, B16A, 30mA, TYP A.

Zhotovitel dílč částí PD:			
Odpovědný projektant:	Jiří Horma	<i>Jiří Horma</i>	
Vypracoval:	Jiří Horma ml.		
-			

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [7:10504]		
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu			
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdué elektrotechniky, vč.bleskosvodů		
Výkres:	Rozváděč R13		
		Část:	D.1.4.g
		Výkr.č.:	16
		Paré:	