



ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

144(6x24) MODULŮ - š.496, v=1020, h1.127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ,
JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU
ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNIČŮ.
JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYP
10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovitel dílčí částí PD:		
Odpovědný projektant:	Jiří Homra	<i>Jiří Homra</i>
Vypracoval:	Jiří Homra ml.	
-		

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	-		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL			
- část B - úpravy objektu			
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		
Část:	TPS - Zařízení silnoprůdu elektrotechniky, vč.bleskosvodů	Část:	D.1.4.g
Výkres:	Rozváděč R32	Výkr.č.:	21



ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc
www.asetstudio.cz

Zak.č.: 2202
Datum: 10 / 2022

Měřítko: -