

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

72(3x24) MODULŮ - š.496, v=570, h.127
VÝKLENEK O 30-60mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ

SMĚR PŘÍVODU:

- VRCHEM

KRYT| PRI OTEVRENYCH DVERICH: - IP 20

KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - min. IP 40

POZNÁMKA

**NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDEČE.**

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE

- KRYTI

NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE


- DOPLNĚNA
- CHRÁNĚNÍ

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH POUZE PRO ZAPOJENÍ ZARÍZENÍ JEHOŽ NEŽADOUČÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JISTĚNÍ POUŽÍJÍ JISTICE BEZ CHRÁNIČŮ.

JAKO JISTIČ S PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM 1+N, SE POUŽÍJE NAPŘ. TYPY 10kA, B16A, 30mA, Typ A.

Zhotovil dílčí část PD:	
Odpovědný projektant:	Jiří Horma <i>Jiří Horma</i>
Vypracoval:	Jiří Horma ml.
-	-

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby	
Hlavní architekt:		Ing. arch. Stanislav Smec	
Vedoucí projektant:		Ing. Jan Turek	
Vypracoval:		-	
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 551/8, 779 00 Olomouc	
Místo:		Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [770504]	
		Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu	
Objekt:		Dokumentace stavebního objektu	
Část:		TPS - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, vč.bleskosvodů	
Výkres:		Rozvádec R02	

	
ASET studio	
architektonická a projekční kancelář	
ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc	
www.asetstudio.cz	
Zak.č.:	2202
Datum:	10 / 2022
Měřítka:	-
Část:	D.1.4.g
Vykr.č.:	12
	Paré: