


Tabulka místností 4.NP				
Č.	Název místnosti	m2	Nášlapná vrstva	Poznámka
4.01	Schodiště	22,21	Pohledový beton	-
4.03	Výtah	2,99	Vinyl	-
4.04	Chodba	8,03	Vinyl	-
4.05	Schodiště	14,43	Keramická dlažba	-
4.06	Kancelář proděkanů	31,66	Vinyl	-
4.07	Kancelář	19,20	Vinyl	-
4.08	Sklad	4,18	Vinyl	-
4.09	Kancelář	21,36	Vinyl	-
4.10	Kancelář	17,76	Vinyl	-
4.11	Kancelář	18,00	Vinyl	-
4.12	Sekretariát	19,68	Koberec	-
4.13	Kancelář děkana	32,19	Koberec	-
4.14	Kancelář tajemnice	23,08	Koberec	-
4.15	Chodba	24,63	Vinyl	-
4.16	Servrovna	6,62	Vinyl	-
4.17	WC - muži	5,81	Keramická dlažba	-
4.18	WC - ženy	5,81	Keramická dlažba	-
4.19	Kuchyňka	16,16	Vinyl	-
4.20	Úklidová místnost	6,49	Keramická dlažba	-
4.21	Kancelář	18,83	Vinyl	-
4.22	Kancelář	19,18	Vinyl	-
4.23	Kancelář	33,74	Vinyl	-
4.25	Kancelář	25,93	Vinyl	-
4.26	Kancelář	18,25	Vinyl	-
4.27	Sklad	2,84	Vinyl	-
4.28	Chodba	9,01	Vinyl	-
4.29	Kancelář	41,11	Vinyl	-
4.30	Archiv	10,08	Vinyl	-
4.31	Kancelář	24,48	Vinyl	-
4.32	Kancelář	25,84	Vinyl	-
4.33	Kancelář	25,20	Vinyl	-
4.34	Kancelář	25,16	Vinyl	-
4.35	Kancelář	25,10	Vinyl	-
4.36	Kancelář	21,35	Vinyl	-
4.37	WC - muži	9,50	Keramická dlažba	-
4.38	WC - ženy	10,13	Keramická dlažba	-
4.39	Únikové schodiště	15,94	Perforovaný kov	-
4.49	Chodba	137,09	Vinyl	-
		799,07 m²		



## LEGENDA

HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)

— — — — —

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

△ X/Y

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ,

→

POČET HASÍCÍCH JEDNOTEK/TŘ. POŽÁRU

→

SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

→

SMĚR ÚNIKU

H

UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO

→

HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

⊗

POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN

→

NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

⊗ pevné, neotvíravé zasklení,

EI 30/DP1

EPS

elektrická požární signalizace

1 požární dveře-EI 30/DP3-CSm

2 požární dveře-EW 30/DP3-C

3 požární dveře-EW 30/DP1

výtahové dveře samočinně

uzavřené po každém otevření

4 požární dveře-EI 30/DP1-C

5 stahovací schody-EW 30/DP3

PAN-Z

nouzový dveřní uzávěr dle ČSN EN 179

PAN-H

panikový dveřní uzávěr (hrazda) dle ČSN EN

1125

MÍSTO: Olomouc	PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	ING. JAROMÍR DEJL autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb NA TABULOVÉM VRCHU 5, 779 00 OLOMOUC IČ: 66126495	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPEŇ: DSP		
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc		DATUM:	2023-10
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL, Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		FORMÁT:	-
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 4.NP		MĚŘÍTKO:	-
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5308	ČÍSLO VÝKRESU: -