

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTIL/DIFUZOR
- TRYSKOVÝ ANEMOSTAT
- SACÍ/VÝFUKOVÝ KUS
- TLUMIČ HLUKU
- FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU
- REGULÁTOR PRŮTOKU SE SERVOPOHONEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - KAZETOVÉ PROVEDENÍ
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ ODVOD
- FLEXIBILNÍ ZVUKOIZOLAČNÍ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ
- Cu POTRUBÍ CHLADIVA

MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/H)
MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (M3/H)

LEGENDA IZOLACÍ

IZ50M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM S AL POLEPEM
IZ80M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM S AL POLEPEM
IZ30/75P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30, TL. IZOLACE 75 MM (KRUHOVÉ POTRUBÍ)
IZ30/80P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30, TL. IZOLACE 80 MM (ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ)

POZNÁMKY:

- PROSTUPY POTRUBÍ PŘES POŽÁRNÍ ÚSEK JE NUTNÉ POŽÁRNĚ ZAPRAVIT V SOULADU S ČSN 73 0810
- K VENTILÁTORŮM, POŽÁRNÍM KLAPKÁM, UCPÁVKÁM A REGULÁTORŮM PRŮTOKU V PODHLEDU JE NUTNÉ ZAJISTIT REVIZNÍ OTVORY
- OD VNITŘNÍCH JEDNOTEK KLIMATIZACE A VZT JEDNOTEK JE NUTNÉ ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY DODÁVKOU STAVBY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE
- POTRUBNÍ TRASY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ PROVĚŘIT A PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT

Zhotovitel dílčí části PD:		TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. IČO:17128048, DIČ: CZ17128048 Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno tel.+420 603 544 735 e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Nečada	
Vypracoval:	Martin Kopecký	
-	-	

Stupeň PD:	**Dokumentace pro provádění stavby**	**ASET studio** architektonická a projekční kancelář ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	Zak.č.:	2311
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Datum:	01/2024
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Měřítko:	1:50
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část: D.1.4.b,c	Paré:
Část:	TPS - Zařízení pro ochlazování budov a vzduchotechniky	Vykr.č.: 05	
Výkres:	**Půdorys střechy**		