LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTILDIFUZOR
- TRYSKOVÝ ANEMOSTAT
- SACÍ/VÝFUKOVÝ KUS
- TLUMIČ HLUKU
- FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU
- REGULÁTOR PRŮTOKU SE SERVOPOHONEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
- VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA - KAZETOVÉ PROVEDENÍ
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ ODVOD
- FLEXIBILNÍ ZVUKOIZOLAČNÍ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ
- Cu POTRUBÍ CHLADIVA
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/H)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (M3/H)

LEGENDA IZOLACÍ

IZ50M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 MM S AL POLEPEM
IZ80M - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM S AL POLEPEM
IZ50/75P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30; TL. IZOLACE 75 MM (KRUHOVÉ POTRUBÍ)
IZ50/80P - POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ S ODOLNOSTÍ EI30; TL. IZOLACE 80 MM (ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ)

POZNÁMKY:

- PROSTUPY POTRUBÍ PŘES POŽÁRNÍ ÚSEK JE NUTNÉ POŽÁRNĚ ZAPRAVIT V SOULADU S ČSN 73 0810
- K VENTILÁTORŮM, POŽÁRNÍM KLAPKÁM, UCPÁVKÁM A REGULÁTORŮM PRŮTOKU V PODHLEDU JE NUTNÉ ZAJISTIT REVIZNÍ OTVORY
- OD VNITŘNÍCH JEDNOTEK KLIMATIZACE A VZT JEDNOTEK JE NUTNÉ ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY DODÁVKOU STAVBY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNA V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE
- POTRUBNÍ TRASY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ PROVĚŘIT A PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT

Tabulka místností 5.NP - PŮDA				
Číslo	Název místnosti	m2	Nášlapná vrstva	Poznámka
5.01	Půdní prostor	425.0	Dřevěný zátěrp	
5.02	Technická místnost	22.0	Dřevěný zátěrp	SDK podhled

ŘEZ E-E



ŘEZ F-F



ŘEZ G-G



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



POHLED - VÝFUK VZDUCHU



POHLED - SÁNÍ VZDUCHU



Zhotovitel dílčí části PD:		TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. IČO 17128048, DIČ: CZ17128048 Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno tel.+420 603 544 735 e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz	
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Nečada		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
-	-		
Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby	ASET studio architektonická a projektová kancelář ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Martin Kopecký		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	Zak.č.:	2311
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Datum:	01/2024
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Měřítko:	1:50
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část: D.1.4.b.c	Paré:
Část:	TPS - Zařízení pro ochlazování budov a vzduchotechniky	Výkr.č.: 04	
Výkres:	**Půdorys půdního prostoru**		