

Stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů v dokumentaci stavby

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 20 00–4–41

neživé části :
– izolací a krytím
– malým napětím SELV

živé části:
základní – odpojením od zdroje
zvýšená – proudovým chráničem

Poznámka:
Detailní vnitřní uspořádání modulů datového rozvaděče raealizovat dle požadavků technickéhp dozoru investora

Zhotovitel dílčí části PD:			Ing. Petr Křístek ČKAIT : 1201125 Technické prostředí staveb Elektrotechnická zařízení
Odpovědný projektant:	Ing. Petr Křístek		
Vypracoval:	Ing. Petr Křístek		
-	-		

Stupeň PD:	**Dokumentace pro provádění stavby**	ASET studio architektonická a projekční kancelář ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:			
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc		
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	Zak.č.:	2311
Akce:	**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL**	Datum:	01/2024
		Měřítko:	
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část: D.1.4.h	Paré:
Část:	TPS - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Výkres:	**Blokové schema**	Vykr.č.: 03	