



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 078/PV/OVZ/2024

dne: 20.06.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 6

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-016972**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dle technické zprávy je uvedeno, že podkladní betonová deska je vyztužená KARI drát 6 oko 150/150. Dle rozpočtu položka 21 je uvedeno drát 6 oko 100/100. Prosíme o upřesnění.



Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu opravil technickou zprávu. V části Výkopy a základy bylo chybně uvedeno „drát 6 oko 150/150“ a je nahrazeno „drát 6 oko 100/100“.

Zadavatel nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace technickou zprávu, která nahrazuje v plném rozsahu její předchozí znění:

_D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dotaz č. 2:

Prosíme o doložení PD k podkladní desce

V PD není pod základovými konstrukcemi podkladní beton min tl.100 mm na které je možné klást výztuž základových konstrukcí. Prosíme o upřesnění, jak bude řešený podklad pod základové konstrukce?

Odpověď:

Podkladní beton pod vyztuženými základovými pasy být může a nemusí. Záleží na technologii provádění, respektive na způsobu zalévání základových pasů. Také záleží na soudržnosti zeminy v úrovni základové spáry. To, zda se doplní podkladní beton nebo zhutněná štěrkodrt' by měla rozhodnout až stavba dle dané situace na stavbě a technologického postupu.

Dodavatelé nacení položku tak, jak je uvedena v zadání – bez podkladního betonu.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **28.06. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005218>.



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky