

Obsah: schéma rozvaděče RPO-IT2 – (z)

Akce: Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor
budovy Žižkovo nám. 5
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 24, PE+N, materiál : ocel-plech

Provedení rozvaděče:

dle IEC 61439-3 (laická obsluha), ČSN 73 0895, krytí: IP30/20C
jmenovitá výkonová zkratová schopnost (ČSN EN 60898-1): Icn=10kA
Un=230/400V, In=32A, fn=50Hz, Ue=400V, Ui=440V, Uimp=2,5kV

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávané zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.

U kabelů CXKH-R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH-V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca.s1.d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..

Součástí dodávky rozvaděče je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusové zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení:

Vypracoval: Radek Vyrobil: <i>Karel Václav</i>	Změna: --	Investor:	Výkres číslo:	Lištů: 2
Datum: 05.12.2023	Změna: --	Univerzita Palackého v Olomouci	d.1.4.3.329	List: 1
Zakázka číslo: 20025	Změna: --			

