



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Om.	Účel místnosti	Plocha	s.t. podlaží
3.21	Úložna	95,79	2,08
3.34	Lavazár	51,94	1,94
3.41	Serenná místnost	27,95	1,94
3.51	Serenná místnost	21,86	1,94
3.52	Průmyslová	19,43	1,94
3.62	Úložna	72,25	1,94
3.71	Průmyslová	31,49	1,94
3.75	Průmyslová	45,67	1,94

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči ČYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 3.62.

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258
investor: **Univerzita Palackého v Olomouci**
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor
část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE
zodpovědný projektant :
Kučec Jan, ČKAIT 1102600
vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert
stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS
výkres:
ELEKTROINSTALACE 3 NP - LEVÁ ČÁST
měřítko: datum: formát: arch. č.:
1:50 LEDEN 2024 12xA4 5157
číslo výkresu:
D.1.4.3-08