



- LEGENDA ZNAČEK
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
 - SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
 - ZÁSUVKKA 16A/230V
 - ZÁSUVKKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
 - PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKKA 400V
 - VENTILÁTOR
 - TIMER
 - VENTILATOROVÉ RELÉ
 - JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKKA 1P44
 - OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
 - STROPNÍ ČIDLO POHYBU
 - ČIDLO POHYBU
 - SOUMLAKOVÉ ČIDLO
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Om.	Účel místnosti	Plocha	s.v. podlaží
5.18	Prochodna	42,13	3,15
5.20	Prochodna	39,10	3,16
5.21	Prochodna	43,61	3,16
5.23	Prochodna	48,07	3,17
5.24	Prochodna	43,76	3,18
5.25	Prochodna	39,40	3,17
5.26	Prochodna	97,47	5,3
5.27	Prochodna	64,43	3,18
5.28	Prochodna	36,38	3,16
5.29	Prochodna	49,03	3,18
5.30	Prochodna	45,34	3,18
5.31	kanaliz	23,54	3,15
5.32	chodba	9,71	3,16
5.33	kanaliz	4,90	3,18
5.34	ve	8,51	3,17
5.35	kanaliz	11,36	3,18

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 5.25.

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:

D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :

Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :

Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert

stupeň dokumentace:

DUR+DSP+DPS

výkres:

ELEKTROINSTALACE 5 NP - PRAVÁ ČÁST

měřítko:

1:50

datum:

LEDEN 2024

formát:

12x44

arch. č.:

5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-16