



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:

Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:

D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :

Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :

Marek Seifert  Ing. Lukáš Seifert 

stupeň dokumentace:

DUR+DSP+DPS

výkres:

ROZVODNICE RD0.3

P1.08a, P1.08b, P1.05

měřítko:

-

datum:

LEDEN 2024

formát:

2xA4

arch. č.:

5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-22