



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- VENTILÁTOR
- TIMER
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- ČIDLO POHYBU
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Ozr. | Účel místnosti | Plocha | s.v. podlah |
|------|----------------|--------|----------------|
| 4.11 | Účebna | 27,67 | 2,952 2,812 |
| 4.13 | Účebna | 70,71 | 2,954 2,814 |
| 4.31 | Účebna | 37,42 | 2,963 2,823 |
| 4.47 | Laborní | 44,57 | 2,98 2,84 |
| 4.65 | Studia | 28,68 | 3,00 2,86 |
| 4.68 | Laborní | 77,81 | 3,017 2,877 |
| 4.71 | Účebna | 48,01 | 2,988 2,848 |
| 4.72 | Účebna | 56,06 | 3,00 2,86 |
| 4.75 | Účebna | 42,74 | 3,00 2,86 |
| 4.75 | Účebna | 160,00 | 2,935 2,795 |

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 4.31.

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :
Kupec Jan, ČKA/T 1102600

vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert

stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
ELEKTROINSTALACE 4 NP - PRAVÁ ČÁST

měřítko: datum: formát: formát č.:
1:50 LEDEN 2024 6xA4 5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-13