



Ozn.	Účel mistrovní	Plocha	s.v. podšiel
1.09	Účebňa	98,40	3,16 3,02
1.24	Laboratór	65,06	3,14 3,00
1.52	Účebňa	69,90	3,33 3,19
1.72	Účebňa	27,64	3,345 3,205
1.74	Laboratór	45,85	3,336 3,196

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 1.52.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových
místností v objektu Žižkovo nám. 5
(projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

Část:

D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :

Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :

Marek Seifert  Ing. Lukáš Seifert 

stupeň dokumentace:

DUR-

výkres:
ELEKTROINSTALACE 1 NP - LEVÁ ČÁST

měřítka:	datum:	formát:	arch. č.:
1:50	LEDEN 2024	12xA4	5157

číslo výkresu

D.1.4.3-05