



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STRIDÁVÝ
- PŘEPÍNAČ STRIDÁVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- VENTILÁTOR
- OTČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- ČIDLO POHYBU
- SOUHRNÁKOVÉ ČIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy ,jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. P1.23.

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Obs.	Úděl místnosti	Prost.	s.v.
P1.09a	Úděl	19,28	3,18
P1.01	Úděl	45,58	2,69
P1.08a	Úděl	19,28	3,18
P1.22	Labovna	62,45	2,77
P1.21	Úděl	81,28	2,74
P1.26	Úděl	32,48	3,157
P1.28	Labovna	25,48	3,15
P1.29	Labovna	32,18	2,9
P1.30	Labovna	35,65	3,16
P1.31	Labovna	33,05	3,15
P1.71	Obst.	9,69	2,95
P1.79	Labovna	22,64	2,96
P1.80	Labovna	34,28	3,1
P1.81	Labovna - haly	3,89	2,688
P1.90	Regulační místn. - chladicí	5,88	2,92
P1.91	Regulační místn. - chladicí	5,88	2,95
P1.92	Regulační místn. - chladicí	5,92	2,94
P1.93	Regulační místn. - chladicí	5,88	2,95

název a místo stavby:
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258
investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Kláškovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :
Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert

skupen dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
ELEKTROINSTALACE 1 PP - PRÁVÁ ČÁST

mřítko: datum: formát: arch. č.:
1:50 LEDEN 2024 16xA4 5157

číslo výkresu:
D.1.4.3-04