



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 16A/230V
- ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- VENTILÁTOR
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- STROPNÍ ČIDLO POHYBU
- ČIDLO POHYBU
- SOUHRANOVÉ ČIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Om.	Účel místnosti	Plocha	s.v. podlaží
3.21	Účelna	55,79	3.336
3.34	Laborant	51,54	3.334
3.44	Seminární místnost	27,95	3.324
3.51	Seminární místnost	21,86	3.375
3.52	Poslechárna	159,63	3.386
3.62	Účelna	77,35	3.385
3.71	Poslechárna	33,49	3.381
3.75	Poslechárna	45,47	3.386

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 3.75.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

název a místo stavby:

PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258
investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r. rektor

část:
D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE

zodpovědný projektant :
Kupec Jan, ČKAIT 1102600

vypracoval :
Marek Seifert Ing. Lukáš Seifert

stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
ELEKTROINSTALACE 3 NP - STŘEDNÍ ČÁST

měřítko: datum: formát: arch. č.:
1:50 LEDEN 2024 12xA4 5157

číslo výkresu:

D.1.4.3-09