



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Om.	Celková plocha	Plocha	1:1 podíl
5.11	Pokoj	42,13	3,15
5.18	Pokoj	39,19	3,14
5.21	Pokoj	40,60	3,14
5.23	Pokoj	49,07	3,17
5.44	Pokoj	43,79	3,14
5.45	Pokoj	39,48	3,17
5.54	Pokoj	97,47	5,1
5.57	Pokoj	84,43	3,14
5.58	Pokoj	36,28	3,14
5.59	Pokoj	99,00	3,14
5.61	Pokoj	45,34	3,14
5.62	Kuchyně	25,34	3,17
5.66	Kuchyně	4,80	3,14
5.68	sv	8,31	3,17
5.69	Kuchyně	11,36	3,14

**Poznámka :**  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.  
V místnostech, jenž jsou vybaveny přípravou pro budoucí osazení AV technikou, bude provedeno trubkování vždy podle vzoru, tj. dle m.č. 5.57.

Napětí soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

Název a místo stavby:  
**PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)**

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258  
Investor:  
**Univerzita Palackého v Olomouci**  
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  
Zastoupený: Prof. MUDr. Martin Procházka, PhD., v.r. rektor

část:  
**D.1.4.3-ELEKTROINSTALACE**

zodpovědný projektant :  
**Kupec Jan, ČKAIT 1102600**

vypracoval :  
**Marek Seifert** Ing. Lukáš Seifert

stupeň dokumentace:  
**DUR+DSP+DPS**

výkres:  
**ELEKTROINSTALACE 5 NP - LEVÁ ČÁST**

mřížko: datum: formát: arch. č.:  
1:50 LEDEN 2024 12x44 5157

číslo výkresu:  
**D.1.4.3-14**

- LEGENDA ZNAČEK**
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
  - PŘEPÍNAČ DOVOJITÝ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
  - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
  - SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
  - ZASUVKA 16A/230V
  - OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
  - PRŮMYSLOVÁ ZASUVKA 400V
  - VENTILÁTOR
  - VENTILÁTOROVÉ RELÉ
  - JEDNONASOBNÁ ZASUVKA IP44
  - OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
  - STROPNÍ ČIDLO POHYBU
  - ČIDLO POHYBU
  - SOUHRANOVÉ ČIDLO
  - NOUZOVÉ SVÍTIDLO