



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 077/PV/OVZ/2024

dne: 20.06.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V PD je navržena zdvihací plošina, kde je požadovaný rozměr přepravní desky 1450x1700mm. Uvedený rozměr je pro plošinu pro imobilní osoby velmi atypický a jelikož je na rozměry plošiny z hlediska legislativy vázána i nosnost (250kg/m² viz vyhláška 398/2009 Sb. a ČSN 81/41), pak by měla být nosnost plošiny min. 616kg. V PD je uvedena nosnost 250Kg. Žádáme o prověření a úpravu požadovaných parametrů.



Odpověď:

Vzhledem k požadavku ČSN EN 81–41 je potřeba zvýšit nosnost plošiny na 630 kg. Zadavatel opravil projektovou dokumentaci v částech: *D.1.1.01_TZ_UPOL_DPS_2022-10_B_upr-240618* a *D.1.1.25_Zvedaci_plosina - invalidni_upr-240620*, které nahrazují v plném rozsahu dosavadní znění těchto dokumentů v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Žádáme o vyjasnění nesrovnalosti v projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci ASŘ „B“ a i ve výkazech výměr se vyskytuje ZOKT - 1 soubor, ale v Technické zprávě - Požárně bezpečnostní řešení stavby je na str. 29 uvedeno: „5. Zařízení pro odvod kouře a tepla /ZOTK/ - Nevyžaduje se“.

Odpověď:

V PSV došlo k nepřesnému popisu prvku. Nejedná se o ZOKT, ale o prvek vzduchotechniky-odvětrání CHÚC. Zadavatel opravil projektovou dokumentaci v části: *B_29.5_PSV_Ostatni_vyroby*, která nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění tohoto dokumentu v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Žádáme o upřesnění zavěšení mobilní stěny ozn. 0-A/11. V popisu je dvoubodové a schéma/vizualizace ukazují jednobodové. Co tedy platí?

Odpověď:

Jedná se o posuvné akustické příčky s **jednobodovým** zavěšením. Zadavatel opravil projektovou dokumentaci v části PSV: *A_D.1.1_07_2.NP-Vypis_prvku_PSV*, která nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění tohoto dokumentu v příloze č. 4 zadávací dokumentace.



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **16. 07. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky