



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 073/PV/OVZ/2024

dne: 20.06.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-023516**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Rozsah hydroizolačních stěrek pod obklady ve výkazu výměr nekoresponduje s požadavky uvedenými v TZ. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výměru stěrek následovně:

Položka č.60 ve výkazu výměr SO 02-1 ve stávajícím znění:

60	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	280,74880
modulová buňka 1NP :				
Začátek provozního součtu				
koupelna +wc levá : $2,10 \cdot (1,00 + 0,885 + 1,00)$				6,05850
1,50 * ($1,335 + 0,885 + 1,585 + 0,80 + 0,075 + 0,25$)				7,39500



3,43	3,43000
koupelna + wc pravá : $2,10 \cdot (0,838 \cdot 2 + 0,885)$	5,37810
$1,50 \cdot (1,335 + 0,885 + 0,075 + 0,838 + 0,80 + 2,135)$	9,10200
3,73	3,73000
Konec provozního součtu	
35,0936*8	280,74880

se mění tak, že nově zní:

75	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	194,90960
modulová buňka 1NP :				
Začátek provozního součtu				
koupelna +wc levá : $2,00 \cdot (1,00 + 0,885 + 1,00)$				5,77000
$1,20 \cdot (1,335 + 0,885)$				2,66400
$0,15 \cdot (1,585 + 0,80 + 0,075 + 0,25)$				0,40650
3,43				3,43000
koupelna + wc pravá : $2,00 \cdot (0,838 \cdot 2 + 0,885)$				5,12200
$1,20 \cdot (1,335 + 0,885)$				2,66400
$0,15 \cdot (0,075 + 0,838 + 0,80 + 2,135)$				0,57720
3,73				3,73000
Konec provozního součtu				
24,36370*8				194,90960



Položka č.42 ve výkazu výměr SO 02-2 ve stávajícím znění:

42	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	1 115,68000
modulová buňka 2-5NP :				
16 buněk, 4 patra :				
Začátek provozního součtu				
koupelna stěny : $2,10 \cdot (2,075 + 1,185 + 0,875)$				8,68350
$1,50 \cdot (0,575 + 0,80 + 0,775 + 0,325 + 0,135)$				3,91500
koupelny podlaha : 2,84				2,84000
wc : $0,20 \cdot (0,95 + 1,46 + 0,61)$				0,60400
wc podlaha : 1,39				1,39000
Mezisoučet				17,43250
Konec provozního součtu				
17,4325*16*4				1 115,68000

se mění tak, že nově zní:

41	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	1 133,07200
modulová buňka 2-5NP :				
16 buněk, 4 patra :				
Začátek provozního součtu				
sprcha stěny : $2,00 \cdot (1,185 + 0,875 \cdot 2)$				5,87000
umyvadlo : $1,20 \cdot (0,575 + 0,80 + 0,775)$				2,58000
$0,15 \cdot (0,40 + 0,135 + 1,20)$				0,26025
koupelna podlaha : 2,84				2,84000
wc : $1,20 \cdot (0,95 \cdot 2 + 1,46 + 0,61)$				4,76400
wc podlaha : 1,39				1,39000
Mezisoučet				17,70425



Konec provozního součtu

17,70425*16*4

1 133,07200

Položka č.106 ve výkazu výměr SO 02-3 ve stávajícím znění:

106	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	214,19000
-----	--------------	--	----	-----------

VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

koupelny, vnitřní dlažba :

byt B01 :

m.č.B6.03, m2 : 4,01

4,01000

stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65

5,30000

byt B02 :

m.č.B6.06, m2 : 4,51

4,51000

stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65

5,30000

byt B03 :

m.č.B6.09, m2 : 5,09

5,09000

stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65

5,30000

byt B04 :

m.č.B6.13, m2 : 3,57

3,57000

stěny u sprch.koutů : (0,9+1,1+1,0)*2,65

7,95000

byt B05 :

m.č.B6.16, m2 : 3,96

3,96000

stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65

5,30000

byt B06 :

m.č.B6.20, m2 : 4,02

4,02000

stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65

5,30000

byt B07 :



m.č.B6.23, m2 : 4,51	4,51000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B08 :	
m.č.B6.25, m2 : 5,09	5,09000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B09 :	
m.č.B6.30, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : $(0,9+1,1+1,0)*2,65$	7,95000
byt B10 :	
m.č.B6.33, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B11 :	
m.č.B6.38, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B12 :	
m.č.B6.41, m2 : 4,51	4,51000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B13 :	
m.č.B6.44, m2 : 5,09	5,09000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,65$	5,30000
byt B14 :	
m.č.B6.48, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,1+0,9)*2,65$	7,95000
byt B15 :	
m.č.B6.51, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+0,9+0,9)*2,65$	7,42000



byt B16 :	
m.č.B6.54, m2 : 3,97	3,97000
stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65	5,30000
byt B17 :	
m.č.B6.57, m2 : 4,51	4,51000
stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65	5,30000
byt B18 :	
m.č.B6.60, m2 : 5,09	5,09000
stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65	5,30000
byt B19 :	
m.č.B6.64, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : (0,9+1,1+1,0)*2,65	7,95000
byt B20 :	
m.č.B6.67, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : (0,9+0,9+1,0)*2,65	7,42000
byt B21 :	
m.č.B6.71, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,65	5,30000

se mění tak, že nově zní:

106	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	234,03850
VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ :				
koupelny, vnitřní dlažba :				
byt B01 :				
		m.č.B6.03, m2 : 3,93		3,93000
		stěny u sprch.koutů : (1,0+1,0)*2,00		4,00000



umyvadlo : 1,00*1,20	1,20000
$((2,00+2,175)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,69750
byt B02 :	
m.č.B6.06, m2 : 4,44	4,44000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : 0,95*1,20	1,14000
$((2,86+1,75)*2-(1,00*2+0,95+0,70))*0,15$	0,83550
byt B03 :	
m.č.B6.09, m2 : 5,09	5,09000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : 1,00*1,20	1,20000
$((2,91+1,75)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,84300
byt B04 :	
m.č.B6.13, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : $(0,9+1,1+1,0)*2,00$	6,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,18+2,00)*2-(0,70+1,00*2+0,90+1,10+1,0))*0,15$	0,39900
byt B05 :	
m.č.B6.16, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : 1,00*1,20	1,20000
$((2,20+1,80)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,64500
byt B06 :	
m.č.B6.20, m2 : 4,02	4,02000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : 1,00*1,20	1,20000



$((2,18+2,00)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,69900
byt B07 :	
m.č.B6.23, m2 : 4,44	4,44000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(0,95*1,20)$	1,14000
$((2,86+1,75)*2-(1,00*2+0,95+0,70))*0,15$	0,83550
byt B08 :	
m.č.B6.25, m2 : 5,09	5,09000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $1,00*1,20$	1,20000
$((2,91+1,75)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,84300
byt B09 :	
m.č.B6.30, m2 : 3,57	3,57000
stěny u sprch.koutů : $(0,9+1,1+1,0)*2,00$	6,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,18+2,00)*2-(0,70+1,00*2+0,90+1,10+1,0))*0,15$	0,39900
byt B10 :	
m.č.B6.33, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $1,00*1,20$	1,20000
$((2,20+1,80)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,64500
byt B11 :	
m.č.B6.38, m2 : 3,64	3,64000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,18+2,00)*2-(1,00*2+1,00*2+0,70))*0,15$	0,54900



byt B12 :	
m.č.B6.41, m2 : 5,01	5,01000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $1,00*1,20$	1,20000
$((2,86+1,75)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,82800
byt B13 :	
m.č.B6.44, m2 : 4,29	4,29000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,91+1,75)*2-(1,00*2+1,00*2+0,70))*0,15$	0,69300
byt B14 :	
m.č.B6.48, m2 : 4,09	4,09000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,1+0,9)*2,00$	6,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,03+2,00)*2-(1,00*2+1,0+1,10+0,90+0,70))*0,15$	0,35400
byt B15 :	
m.č.B6.51, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+0,9+0,9)*2,00$	5,60000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,65+1,80)*2-(1,00*2+1,0+0,90+0,90+0,70))*0,15$	0,51000
byt B16 :	
m.č.B6.54, m2 : 3,64	3,64000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,18+2,00)*2-(1,00*2+1,00*2+0,70))*0,15$	0,54900
byt B17 :	



m.č.B6.57, m2 : 5,01	5,01000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $1,00*1,20$	1,20000
$((2,86+1,75)*2-(1,00*3+0,70))*0,15$	0,82800
byt B18 :	
m.č.B6.60, m2 : 4,29	4,29000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,91+1,75)*2-(1,00*2+1,00*2+0,70))*0,15$	0,69300
byt B19 :	
m.č.B6.64, m2 : 4,08	4,08000
stěny u sprch.koutů : $(0,9+1,1+1,0)*2,00$	6,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,03+2,00)*2-(1,00*2+1,0+1,10+0,90+0,70))*0,15$	0,35400
byt B20 :	
m.č.B6.67, m2 : 3,96	3,96000
stěny u sprch.koutů : $(0,9+0,9+1,0)*2,00$	5,60000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((2,65+1,80)*2-(1,00*2+1,0+0,90+0,90+0,70))*0,15$	0,51000
byt B21 :	
m.č.B6.71, m2 : 3,38	3,38000
stěny u sprch.koutů : $(1,0+1,0)*2,00$	4,00000
umyvadlo : $(1,00+1,00)*1,20$	2,40000
$((1,85+1,93)*2-(1,00*2+1,00*2+0,70))*0,15$	0,42900



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr ZTI, ÚT a VZT nejsou vykázány požární ucpávky. Ve VZT je pouze odkaz „stavba“. Zřejmě je tím myšleno ASŘ, zde však protipožární ucpávky také nejsou vykázány. Žádáme o doplnění výkazu výměr s uvedením počtu, průměru a materiálu potrubí.

Odpověď:

Požární ucpávky nebudou vyžadovány.

V příloze zadavatel přikládá upravenou Technickou zprávu a technickou specifikaci – VZT, kde je doplněn text k talířovým odvodním ventilům o požadavek na prvek s protipožární odolností v Technické zprávě VZT.

Zadavatel nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace předmětné přílohy, které nahrazují v plném rozsahu jejich předchozí znění:

VZT-01-OP-TECHN.ZPRÁVA

VZT-02-OP-TECHN.SPECIFIKACE

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr VZT jsou uvedeny položky pro utěsnění prostupů bet.stěn a pomocné stav.práce opět s odkazem „stavba“. V ASŘ však tyto práce nejsou v ani specifikovány ani vykázány. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Požární ucpávky nebudou vyžadovány.

V příloze zadavatel přikládá upravenou Technickou zprávu a technickou specifikaci – VZT, kde je doplněn text k talířovým odvodním ventilům o požadavek na prvek s protipožární odolností v Technické zprávě VZT.



Zadavatel nahrazuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace předmětné přílohy, které nahrazují v plném rozsahu jejich předchozí znění:
VZT-01-OP-TECHN.ZPRÁVA
VZT-02-OP-TECHN.SPECIFIKACE

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr pro 1.NP a 2.-5.NP chybí položky pro D+M hasicích přístrojů, které jsou uvedeny v PBŘ. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 5 zadávací dokumentace:
položky č.48 a 49 ve výkazu výměr SO 02-1,

48	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	17,00000
1.NP :				
ubytovací jednotka : 16				16,00000
skladovací část : 1				1,00000
49	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	17,00000

položky č.24 a 25 ve výkazu výměr SO 02-2.

24	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	128,00000
ubytovací jednotka :				
2.NP : 32				32,00000
3.NP : 32				32,00000
4.NP : 32				32,00000
5.NP : 32				32,00000



25	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	128,00000
----	-----------	--	-----	-----------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 5:

V předložené výkresové části zadávací dokumentace v SKŘ chybí výkres č. D1.2.03 – půdorys nástavby OK. Respektive je zde uložen pod označením D1.02.03 výkres ocelového schodiště. Žádáme o doplnění výkresu – půdorys nástavby OK.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel do výkresové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace doplňuje výkres *D.1.2.03 Ocelová nástavba* a výkres *D.1.2.04 Ocelové schodiště*.

Dotaz č. 6:

Interiérové vybavení je v zadávací dokumentaci nedostatečně specifikováno. Nutno doplnit podrobný popis jednotlivých prvků, případně jejich nákres. Současný popis např. „D+M postel“ je pro řádné nacenění zcela nedostatečné.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel do výkresové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace doplňuje výpis truhlářských výrobků *D.1.1.b)17-Výpis truhlářských výrobků interiérů*. A dále upravuje položky ve výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace tak, že jsou vypuštěny následující položky:



81	R766001	D+M skříň 1200x600mm modulová buňka 1NP : 2*8	ks	16,00000 16,00000
83	R766003	D+M stůl 1200x600 mm modulová buňka 1NP : 2*8	ks	16,00000 16,00000
84	R766004	D+M horní policové skříň š. 400mm modulová buňka 1NP : 2*8	ks	16,00000 16,00000
85	R766005	D+M police na umyvadlo š. 800mm modulová buňka 1NP : 2*8	ks	16,00000 16,00000
87	R766007	D+M postel modulová buňka 1NP : 2*8	ks	16,00000 16,00000
53	R766002	D+M lednice nízká modulová buňka 2-5NP : 16 buněk, 4 patra : 1*16*4	ks	64,00000 64,00000
55	R766004	D+M policové skříň modulová buňka 2-5NP : 16 buněk, 4 patra : 2*16*4	ks	128,00000 128,00000
56	R766005	D+M police na umyvadlo š. 800mm modulová buňka 2-5NP : 16 buněk, 4 patra : 1*16*4	ks	64,00000 64,00000
69	R766007	D+M kuchyňský stůl +2 ks židlí	sada	4,00000



typová kuchyňka :

2NP : 1

1,00000

3NP : 1

1,00000

4NP : 1

1,00000

5NP : 1

1,00000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 7:

V předaných výkazech výměr jsou položky pro výztuž stropu (nad trapézovým plechem) vykázány jak v části vodorovné konstrukce, tak v části podlah. Žádáme o prověření výkazů, zda se nejedná o duplicitu.

40	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,75590
51	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	9,55134

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 8:

V předaném výkazu výměr je položka:



83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet
- ocelové profily opláštěné fermacelem - horní madlo - čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň			
DET.04 :			
5 pater : 1			

Žádáme o doplnění tabulek PSV, kde bude tento prvek jednoznačně specifikován, včetně množství (kg, mb, ...), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 9:

V předaném výkazu výměr je položka:

16	434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina, omítka, Madlo	m DVČ	2,73300
bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápenocementovou maltou s disperzní přísadou se zahřazením plstí, potěr stupňů tloušťky 20 mm hlazený ocelovým hladítkem, montáž a dodávka zábradlí včetně dřevěného madla a nátěru.				

nové evakuační schodiště : 2,733

2,73300

Žádáme o rozdělení této agregované položky na jednotlivé položky s příslušnými výměrami (zvláště beton, výztuž, bednění, podpěrná konstrukce, omítka, příplatky, potěr, zábradlí, PVC krytiny, nátěr,...), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.



Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 10:

V předaném výkazu výměr je položka:

180	767-4	D+M NEREZOVÉ ZABRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm, horní kotvení s kulatou patkou výplň sklo ESG ČIRÉ 5.5.2, (LODŽIE)	soubor	1,00000
-----	-------	---	--------	---------

Žádáme o doplnění tabulek PSV, kde bude tento prvek jednoznačně specifikován, včetně množství (kg, mb, ...), aby mohl uchazeč tuto položku řádně ocenit.

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr v oddíle SO -02-3 - Nástavba 6.NP je položka:

207	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	67 092,13600
		KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.03, OCELOVÁ NÁSTAVBA :		
		dle tabulky na výkrese, kg : 54332,886		54 332,88600
		Mezisoučet		54 332,88600
		PŘÍPOČET PAŽDÍKŮ, prořez 15% :		
		svislé paždíky 140/80/4, dl.3000 mm = 230 ks, kg : 8765,00*1,15		10 079,75000
		vodorovné paždíky 80/80/4, bm=245,0, kg : 2330,00*1,15		2 679,50000
		Mezisoučet		12 759,25000

Která odkazuje na tabulku na výkrese č. D 1.2.03 Ocelová nástavba, ale tento výkres chybí a pod tímto označením výkresu se skrývá výkres č. D.1.2.4 je výkres ocelového schodiště. Prosím o doplnění výkresu.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel do výkresové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace doplňuje výkres D.1.2.03 Ocelová nástavba a výkres D.1.2.04 Ocelové schodiště.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr v záložce 01 SO 02-3 Pol je položka č.102 - Zpevnění (fixace) stropních panelů, příprava podkladu pro novou OK nástavby. Pro správné ocenění žádáme o specifikaci a dopřesnění této položky.

102	961	Zpevnění (fixace) stropních panelů příprava podkladu pro novou OK nástavby	m2	1 000,81100
-----	-----	--	----	-------------

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do výkazu výměr k položce č.102 popis „Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na jemné a drobné vysprávký betonu v tloušťkách 3-40mm. Lokální fixace cca 50% plochy“.



102	961	Zpevnění (fixace) stropních panelů, příprava podkladu pro novou OK nástavby	m2	1 000,81100		0,00
Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3-40 mm.						
Lokální fixace cca 50% plochy.						
střecha :						
měřeno zleva : 3,6*12,5				45,00000		
3,6*14,9				53,64000		
3,76*17,3				65,04800		
3,44*14,9				51,25600		
3,76*17,3				65,04800		
7,04*14,9				104,89600		
(11,43+3,76)*14,9+3,76*1,2+3,76*1,2				235,35500		
7,04*14,9				104,89600		
3,76*17,3				65,04800		
3,44*14,9				51,25600		
3,76*17,3				65,04800		
3,6*13,7				49,32000		
3,6*12,5				45,00000		
Mezisoučet				1 000,81100		

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 13:

V PD jsme nikde nenašli výpisy skladeb konstrukci. Žádáme o doplnění.



Odpověď:

Skladby konstrukcí jsou vypsané k jednotlivým konstrukcím ve výkresech řezů.

Dotaz č. 14:

V soupisu prací jsou vykázány truhlářské prvky (skříně, stoly, police, kuchyňské linky apod.). Žádáme o doplnění specifikace pro nacenění. V PD nejsou Výpisy pro tyto truhlářské prvky.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 6 výše.

Dotaz č. 15:

Žádáme o informaci, kolik výtahů se bude měnit. V TZ se píše v množném čísle, ale v soupisu prací je uveden výtah. A na půdorysech není vůbec značeno ano popsáno v seznamu prací na jednotlivých patrech, že se některý výtah bude měnit.

Stávající osobní výtahy budou modernizovány a větší výtah bude nově prodloužen o jedno patro do nové nástavby. Dojde také k prodloužení stávajícího hlavního vnitřního schodiště do

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
265	M33	Demontáž původního výtahu + Dodávka a montáž nového OSOBNÍ VÝTAH JLFB

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že se výměna týká pouze jednoho (většího) ze tří stávajících výtahů v objektu. Touto výměnou bude současně výtah prodloužen a bude tak nově obsluhovat i novou nástavbu 6.NP.



Dotaz č. 16:

Žádáme o doplnění specifikace k novému výtahu. V PD nejsou žádné technické parametry, materiálové vybavení kabiny, vybavení apod.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel specifikuje materiálové vybavení kabiny: broušený nerez. Dále nebyly vzneseny žádné požadavky na vybavení kabiny: předpokládá se standardní úroveň. Zadavatel však upozorňuje, že se jedná o výtah evakuační. Specifikace materiálu kabiny doplněna do technické zprávy *Výtahy – Technická zpráva*, která nahrazuje v plném rozsahu její předchozí znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 17:

V Soupisu prací v popisu u oken je požadavek na vnitřní žaluzie – dle výpisu, ve Výpisu dveří a oken je stejná poznámka. Žádáme o doplnění specifikace k vnitřním žaluziím.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje, že projekt neobsahuje vnitřní žaluzie. Zavádějící text „vnitřní žaluzie – dle výpisu“ odstraněn z výkresu „D.1.1.b)15 -Výpis dveří a oken“. Opravený výkres *D.1.1.b)15-Výpis dveří a oken - SO02 - JLF-B* nahrazuje v plném rozsahu jeho původní znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dále byla stejná specifikace odebrána z výkazu výměr u položek č. 207-210.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 18:

V soupisu prací jsou vykázány exteriérové žaluzie 1 soubor. Žádáme o doplnění jednotlivých rozměrů a počtu.



Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že se jedná o všechna okna O01, O02 a O03 v 6.NP. V rozměrech dle těchto oken. Dále doplněna specifikace počtu v položce č. 211 ve výkazu výměr:

Stávající položka ve znění:

217	769-10	D+M exteriérové žaluzie zetta Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	soubor	1,00000
-----	--------	---	--------	---------

se mění tak, že nově zní:

211	769-10	D+M exteriérové žaluzie Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	ks	35,00000
		O01 : 26		26,00000
		O02 : 6		6,00000
		O03 : 3		3,00000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 19:

Ve výkazu výměr „Elektroinstalace“ jsou uvedena svítidla „C“ + nouzová svítidla, pol. 96-102 a k tomuto je i kniha svítidel. Další svítidla se nacházejí ve výkazu výměr „Osvětlení, SKR a regulace topení“. Zde svítidla pol. č. 3-6, ale bez Kniha svítidel, chybí např. typ krytí. Dále chybí ve výkazu výměr svítidlo č. 4: LED 800x50, 800lm, 7W, 4000K, účinnost min:40%, rozměry: 800x50x30. Žádáme o prověření a doplnění dokumentace.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace soubor *D.1.5.b)08 Kniha svítidel*.



Dotaz č. 20:

V zadávací dokumentaci ve složce D.1.3 - Požárně-bezpečnostní řešení\03 – SHZ je dokumentace SHZ pro 6.NP. Chápu správně, že když profese SHZ chybí ve výkazu výměr, že tedy nemá být předmětem naší nabídky? Pokud má být součástí nabídky, prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do výkazu výměr část „D.1.2. Sprinklerové hasící zařízení“.
Do výkazu výměr se doplňují následující položky:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl:	SHZ	Sprinklerové hasící zařízení		
1	A1	Hlavice sprinkler SP 1/2 x68, k=80 včetně potrubí pozinkovaného DN 25 - 65, závěsů, jejich upevnění,, fitinek, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu	ks	410,00000
2	A2	Řídící ventil DN65 včetně příslušenství a uzavírací armatury včetně upevňovacích dílů	set	1,00000
3	A3	Pevná spojka pro napojení mobilní požární techniky včetně potrubí s uchycením a zpětnou klapkou	set	1,00000
4	A4	Kohout kulový DN 25 -50 včetně fitinek, spojovacího a těsnícího materiálu	set	1,00000
5	A5	Testovací souprava pro hlavice K = 80 včetně fitinek, spojovacího a těsnícího materiálu	set	1,00000
6	B3	Zhotovení prostupů ve zdech a opětné utěsnění dle realizačního projektu	set	1,00000
7	D1	Proplach soustavy	kpl	1,00000
8	D2	Celková tlaková zkouška	kpl	1,00000
9	D4	Energie, úklid, odpady	kpl	1,00000
10	D5	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000
11	D6	Doprava	kpl	1,00000



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 21:

V projektu ani ve výkazu výměr nejsou specifikace sendvičových panelů jako je barva (např. RAL 9010 atd.) a rovněž jejich profilace. Tyto parametry nesouvisí se statikou ani požární odolností panelů, avšak může mít výrazný vliv na cenu.

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 22:

Ve výkazu výměr v listě 01 D.2.1, díl 210VD je položka montáže vsakovacích bloků. Avšak chybí položka dodávky, případně bližší specifikace.

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 23:

V předané projektové dokumentaci, části „01 - Nosná konstrukce nástavby 6NP“ je název výkresu: „D123 Pudorys nástavby OK“ – tento výkres ale obsahuje Ocelové schodiště. Žádáme o doplnění výkresu, který bude obsahovat Pudorys nástavby OK.



Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel do výkresové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace doplňuje výkres *D.1.2.03 Ocelová nástavba* a výkres *D.1.2.04 Ocelové schodiště*.

Dotaz č. 24:

Ve výkazu výměr 01 SO 02-1 Pol, jsou uvedeny pod položkami č. 90, 91 minerální podhledy s výměrou 65,8112 m2. Nejsou tyto montáže podhledů uvedeny ve výkazu výměr duplicitně?

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel vypouští z výkazu výměr položky č. 90, 91:

90	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120
91	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120

a současně je nahrazuje položkou č. 25 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových:

25	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 25:

Ve výkazu výměr 01 SO 02-1 Pol, jsou uvedeny pod položkami č. 90, 91 minerální podhledy s výměrou 65,8112 m2. Kde je k těmto montážním položkám položka dodávky materiálu?

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel vypouští z výkazu výměr položky č. 90, 91:

90	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120
91	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120

a současně je nahrazuje položkou č. 25 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových:

25	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 26:

Ve výkazu výměr „01 SO 02-2 Pol“, jsou uvedeny pod položkami č. 80, 81 minerální podhledy s výměrou 772,76 m². Nejsou tyto montáže podhledů uvedeny ve výkazu výměr duplicitně?

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel vypouští z výkazu výměr položky č. 80, 81:

80	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	772,76000	
montáž nového podhledu :					
2NP :					
m.č. B.2.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.2.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.2.54 : 21,46				21,46000	
3NP :					
m.č. B.3.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.3.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.52 : 20,57				20,57000	



m.č. B.3.54 : 21,46	21,46000
4NP :	
m.č. B.4.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.4.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46	21,46000
5NP :	
m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

81	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	772,76000	
----	--------------	---	----	-----------	--

montáž nového podhledu :

2NP :

m.č. B.2.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.2.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.2.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.2.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.2.54 : 21,46	21,46000

3NP :

m.č. B.3.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.3.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.3.51 : 64,42	64,42000



m.č. B.3.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.3.54 : 21,46	21,46000
4NP :	
m.č. B.4.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.4.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46	21,46000
5NP :	
m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

a současně je nahrazuje položkou č. 7 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových:

7	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	772,76000	
montáž nového podhledu :					
2NP :					
		m.č. B.2.25 : 22,32		22,32000	
		m.č. B.2.50 : 64,42		64,42000	
		m.č. B.2.51 : 64,42		64,42000	
		m.č. B.2.52 : 20,57		20,57000	
		m.č. B.2.54 : 21,46		21,46000	



3NP :

m.č. B.3.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.3.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.3.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.3.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.3.54 : 21,46	21,46000

4NP :

m.č. B.4.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.4.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46	21,46000

5NP :

m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Dotaz č. 27:

Ve výkazu výměr „01 SO 02-2 Pol“, jsou uvedeny pod položkami č. 80, 81 minerální podhledy s výměrou 772,76 m2. Kde je k těmto montážním položkám položka dodávky materiálu?

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel vypouští z výkazu výměr položky č. 80, 81:

80	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	772,76000	
montáž nového podhledu :					
2NP :					
m.č. B.2.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.2.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.2.54 : 21,46				21,46000	
3NP :					
m.č. B.3.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.3.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.3.54 : 21,46				21,46000	
4NP :					
m.č. B.4.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.4.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.4.51 : 64,42				64,42000	



m.č. B.4.52 : 20,57 20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46 21,46000
5NP :
m.č. B.5.25 : 22,32 22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42 64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42 64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57 20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46 21,46000

81	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	772,76000	
----	--------------	---	----	-----------	--

montáž nového podhledu :

2NP :

m.č. B.2.25 : 22,32 22,32000
m.č. B.2.50 : 64,42 64,42000
m.č. B.2.51 : 64,42 64,42000
m.č. B.2.52 : 20,57 20,57000
m.č. B.2.54 : 21,46 21,46000

3NP :

m.č. B.3.25 : 22,32 22,32000
m.č. B.3.50 : 64,42 64,42000
m.č. B.3.51 : 64,42 64,42000
m.č. B.3.52 : 20,57 20,57000
m.č. B.3.54 : 21,46 21,46000

4NP :

m.č. B.4.25 : 22,32 22,32000
m.č. B.4.50 : 64,42 64,42000



m.č. B.4.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46	21,46000
5NP :	
m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

a současně je nahrazuje položkou č. 7 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových:

7	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	772,76000	
montáž nového podhledu :					
2NP :					
m.č. B.2.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.2.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.2.54 : 21,46				21,46000	
3NP :					
m.č. B.3.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.3.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.52 : 20,57				20,57000	



m.č. B.3.54 : 21,46	21,46000
4NP :	
m.č. B.4.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.4.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.4.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.4.54 : 21,46	21,46000
5NP :	
m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 28:

*Dále tyto **minerální** podhledy jsou však na výkresech označené v Legendě místností jako **SDK** podhledy. Žádáme o prověření a případnou opravu.*

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje položku č. 25 ve výkazu výměr SO 02-1 tak, že nově zní:



25	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	65,81120
1NP chodba : 29,12*2,26				65,81120

a položku č. 7 ve výkazu výměr SO 02-2 tak, že nově zní:

7	416064112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	772,76000	
montáž nového podhledu :					
2NP :					
m.č. B.2.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.2.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.2.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.2.54 : 21,46				21,46000	
3NP :					
m.č. B.3.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.3.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.3.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.3.54 : 21,46				21,46000	
4NP :					
m.č. B.4.25 : 22,32				22,32000	
m.č. B.4.50 : 64,42				64,42000	
m.č. B.4.51 : 64,42				64,42000	
m.č. B.4.52 : 20,57				20,57000	
m.č. B.4.54 : 21,46				21,46000	



5NP :

m.č. B.5.25 : 22,32	22,32000
m.č. B.5.50 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.51 : 64,42	64,42000
m.č. B.5.52 : 20,57	20,57000
m.č. B.5.54 : 21,46	21,46000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 29:

V rozpočtu v oddíle SO 02-3 Nástavba 6.NP je následující položka:

217	769-10	D+M exteriérové žaluzie zetta Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	soubor	1,00000
-----	--------	---	--------	---------

Chybí specifikace pozic a rozměry. Domníváme se, že uvedení pouze jako 1 soubor je nedostatečné.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že se jedná o všechna okna O01, O02 a O03 v 6.NP. V rozměrech dle těchto oken. Dále doplněna specifikace počtu v položce č. 211 ve výkazu výměr:

Stávající položka ve znění:

217	769-10	D+M exteriérové žaluzie zetta Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	soubor	1,00000
-----	--------	---	--------	---------

se mění tak, že nově zní:



211	769-10	D+M exteriérové žaluzie Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	ks	35,00000
		O01 : 26		26,00000
		O02 : 6		6,00000
		O03 : 3		3,00000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 30:

Dle výpisu dveří by v 2.-5.NP mělo být celkem 256 kusů obložkových zárubní a 76 kusů ocelových zárubní. To nesedí s výkazem výměr u objektu SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5.NP, kde je uvedeno 332 kusů ocelových zárubní:



Díl: 64		Výplně otvorů		
18	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	332,00000
		lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu		
		modulová buňka 2-5NP :		
		16 buněk, 4 patra : 5*16*4		320,00000
		chodby : 2*4		8,00000
		studovna : 4		4,00000
19	5533301355R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; t = 150 mm; počet křídel: 2; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 6	kus	8,00000
		chodby : 2*4		8,00000
20	55330367R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
21	55330368R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
22	55330369R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
23	55330370R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
24	5533301326R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
25	5533301126R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	4,00000
		studovna : 4		4,00000

Ptáme se tedy, zda platí výpis dveří nebo soupis prací. V případě, že platí výpis dveří, žádáme o opravu soupisu prací.



Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel vypouští z výkazu výměr následující položky:

20	55330367R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
21	55330368R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
22	55330369R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000
23	55330370R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	64,00000

a současně je nahrazuje obložkovými zárubněmi - nové položky č. 57, 58, 59:

57	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	256,00000
modulová buňka 2-5NP :				
16 buněk, 4 patra :				
D2L : 64				64,00000
D2P : 64				64,00000
D3L : 64				64,00000
D3P : 64				64,00000
58	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	128,00000
D3L : 16*4				64,00000
D3P : 16*4				64,00000
59	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	128,00000
D2L : 16*4				64,00000
D2P : 16*4				64,00000



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 31:

Dle dodavatele oken jsou pro vlastnosti plastových oken některé parametry irelevantní (bezvýznamné). Žádáme o odstranění požadavku materiálová třída A a tepelný prostup rámem Uf.:

Irelevantní požadavky v zadávacích podmínkách

jsou požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken.

Zejména se jedná o:

- Čistý materiál ?
- materiálová třída „A“

a další

Profilová třída „A“

V zadání se objevuje požadavek na doložení profilové třídy „A“,

Jaký je důvod požadovat profily v materiálové třídě „A“?

- Profilová třída „A“ je pouze o síle čelní stěny profilu rámu a křídla. A toleranční rozmezí mezi třídou „A“ a třídou „B“ je tak malé, že se tyto třídy do jisté míry prolínají. **Navíc ne nikdy prokazatelně dáno, že třída „A“ by byla kvalitativně do tepelně technických vlastností okna lepší jak třída „B“.** Podle metodiky české komory lehkých obvodových plášťů, která se v dnešní době spolupodílí na tvorbě norem v této oblasti je tento požadavek neoprávněný. Jedná se spíše o parametr podružný mající vliv na tepelně technické vlastnosti rámu, které jsou splnitelné i s profilem, který již nespádá do třídy „A“, ale „B“ a kvalitativně za třídou „A“ nijak nezaostává.

Požadavek na profilovou třídu „A“ považujeme za naprosto irelevantní bez jakéhokoliv vlivu na celkové tepelně technické vlastnosti oken.

Požadavek na stavební hloubku profilů považujeme za naprosto irelevantní bez jakéhokoliv vlivu na důležité tepelně technické vlastnosti oken.

Požadavek na Uf (tepelný prostup rámem)



Požadavek na U_f 0,9 W/m²*K považujeme v tomto případě za požadavek neoprávněný a v závislosti na požadavku na celkový tepelný prostup oknem hodně přísný a diskriminační.

Hodnota U_w okna je považována za jediné určující kritérium při posuzování tepelných vlastností okna pro dané účely.

Hodnoty U_f (rám), U_g (sklo), Ψ_g (meziskelní rámeček), ..., které jsou jen součástí vzorce pro výpočet celkové hodnoty U_w , není důvod požadovat, neboť nejsou vypovídající hodnotou pro splnění kritéria.

Odpověď:

Čistým materiálem je myšlen materiál, který neobsahuje recyklát. V případě použití recyklovaných profilů je nutné předložit prohlášení dodavatele profilového systému, že jeho profily použité na tuto akci neobsahují olovo a jiné nebezpečné látky.

Požadavek na třídu profilů A dle ČSN 12608 byl zadán z důvodu vyšší pevnosti těchto profilů při svařování v rozích. Zadavatel na těchto požadavcích netrvá.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje výkres *D.1.1.b)15 – Výpis dveří a oken – SO02 – JLF-B* a technickou zprávu *D.1.1.a) – Technická zpráva*, které v plném rozsahu nahrazují jejich předchozí znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Požadavek na stavební hloubku byl zadán z důvodu vyloučení zastaralých 4 komorových profilů vzhledem k relevantnímu požadavku na U_f zadavatel na tomto požadavku netrvá.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje výkres *D.1.1.b)15 – Výpis dveří a oken – SO02 – JLF-B* a technickou zprávu *D.1.1.a) – Technická zpráva*, které v plném rozsahu nahrazují jejich předchozí znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Požadavek na součinitel prostupu tepla rámovými profily vychází z požadavků ČSN EN 730540-2. Tento požadavek je zcela relevantní současnému stavu otvorových výplní a naprostá většina profilových systémů jej dokáže splnit. Zadavatel trvá na tomto kvalitativním požadavku.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje výkaz výměr, kde z položek č. 207-210 záložky 01 SO 02-3 je odstraněn parametr „stavební hloubka min. 82mm“.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:



Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 32:

Žádáme o bližší specifikaci tahokovu pro opláštění evakuačního schodiště, tj. sílu plechu, tvar a velikost ok.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje specifikaci:

Tahokov pozink, velikost oka 62,5x20 - 7 x1,5mm:

Stávající znění:

188	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	499,38413
-----	--------------	---	----	-----------

stavební část v.č.14 VÝKRES VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ :

statika v.č. D1.2.04 :

TAHOKOV SQ 20 :

z -1,4 na +17,165 (přepočet m²/kg=2,4kg/m²) : 466,59043

(2,766*2+4,94)*18,565*2,4

zastropení : 2,766*4,94*2,4 32,79370

se mění tak, že nově zní:

182	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	499,38413		0,00
-----	--------------	---	----	-----------	--	------

Tahokov pozink, velikost oka 62,5x20 - 7 x1,5mm

stavební část v.č.14 VÝKRES VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ :

statika v.č. D1.2.04 :



TAHOKOV SQ 20 :

z -1,4 na +17,165 (přepočet $m^2/kg=2,4kg/m^2$) : $(2,766*2+4,94)*18,565*2,4$

466,59043

zastropení : $2,766*4,94*2,4$

32,79370

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 33:

U objektu SO 02-03 položky č. 207 a 208 se ve výkaze výměr odjazuje na výkres č.D1.2.03. Tento výkres jsme v projektové dokumentaci nenašli. Žádáme o jeho doplnění.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel do výkresové dokumentace v příloze č. 4 zadávací dokumentace doplňuje výkres *D.1.2.03 Ocelová nástavba* a výkres *D.1.2.04 Ocelové schodiště*.

Dotaz č. 34:

Ve výkazu výměr v listě SO 02-3 Nástavba 6.NP v díle 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách nesedí výpis hasících přístrojů v položce 82 s položkami 84 a 85. Prosím o opravu položek nebo vysvětlení této nesrovnalosti.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel opravuje ve výkazu výměr následující položky:

Stávající znění:



82	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000
----	--------------	--	-----	---------

VIZ požární zpráva :

pro hlavní domovní rozvaděč s náplní práškovou :

s hasicí schopností 21A, kus : 1 1,00000

v prostoru CHÚC A 21 A, kus : 2 2,00000

v požárním úseku N1.23, HP s náplní 5 kg CO₂ a s účinností min.70B, kus : 1 1,00000

v požárním úseku N1.23a, HP s náplní 5 kg CO₂ a s účinností min.70B, kus : 1 1,00000

84	44984140R	přístroj hasicí sněhový; S2H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 2 kg; provozní schopnosti od -30 do + 60 °C	kus	3,00000
85	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	2,00000

se mění tak, že nově zní:

82	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	
----	--------------	--	-----	---------	--

VIZ požární zpráva :

pro hlavní domovní rozvaděč s náplní práškovou :

s hasicí schopností 21A, kus : 1 1,00000

v prostoru CHÚC A 21 A, kus : 2 2,00000

v požárním úseku N1.23, HP s náplní 5 kg CO₂ a s účinností min.70B, kus : 1 1,00000

v požárním úseku N1.23a, HP s náplní 5 kg CO₂ a s účinností min.70B, kus : 1 1,00000

84	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	3,00000	
----	-----------	--	-----	---------	--



85	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	2,00000	
----	-----------	---	-----	---------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 35:

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace - rozpočtu - list 01 D.1.4.1 Pol - Položky č. 1 a 2 - Podtlak. kanalizace - potr, vpusti, komponenty - celek - a mtž podtlak. kanalizace - 1 ks. Prosíme o bližší specifikaci těchto položek (délku, výpis materiálu apod.)

Dále žádáme o prověření, zda položky pro vybavení - v listu 01 SO 02-2 Pol - p.č. 53 až 56 (lednice, police), 69 a 70 (kuchyňské stoly a židle a uzamykatelné skříňky) a další např. v listu č. 01 SO 02-3 (kuchyňské linky) mají být součástí dodávky této veřejné zakázky?

Dále žádáme o výměru položky č. 217 v listu 01 SO 02-3 Pol - D+M exteriérové žaluzie zetta 90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007 - 1 soubor - kolik m2 těchto žaluzií, respektive na jaké výplně otvorů tyto uvažovat?

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 36:

Žádáme o sdělení stávajícího dodavatele či výrobce systému CBS, abychom mohli nabídnout shodná nouzová svítidla.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu a z důvodu zachování kompatibility se stávajícím bateriovým systémem zadavatel sděluje, že v objektu se nachází stávající systém CBS UPEL 203-015-060 od dodavatele POWERBRIDGE spol. s r. o.



Dotaz č. 37:

Žádáme o doplnění podkladů o knihu svítidel k souboru 02-Osvětlení a regulace topení.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje do přílohy č. 4 zadávací dokumentace soubor *D.1.5.b)08 Kniha svítidel*.

Dotaz č. 38:



- 1) Žádáme o doplnění do vykazu výměr položky pro SHZ dle projektové dokumentace D1.3. Požárně-bezpečnostní řešení/03 – SHZ
- 2) Žádáme o rozepsání položek v objektu SO 02-3 v MJ ks, myšleno jako komplet na konkrétní jednotlivé dodávky a montáže. D.1.4.1 Dešťová kanalizace:

	A	B	C	D	E	F	G	R	S
1			Položkový soupis prací a dodávek						
2	S:	23/21	Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J.L. Fischera blok B						
3	O:	01	JLF-B						
4	R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace						
5									
6	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
8	Díl: 1		Ostatní materiál				0,00		
9	1	121100100VD	Podtlak kanalizace-potr, vpusti, komponenty- celek	ks	1,00000		0,00		Vlastní
10	Díl: 410VD		Montáž vnitřních instalací				0,00		
11	2	410100100VD	Mtž podtlak kanalizace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
12									
13			Celkem				0,00		
14									
15									



3) Žádáme o úpravu položky č. 37 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na m2 . Pol.:

751	37	R-34	DODÁVKA opláštění nástavby ze sendvičových panelů vč. klempířských prvků	soubor	1,00000		0,00
752			sendvičové panely :				
753			modulární sandwichový panel tl.200 mm,jádro min.vlna :				
754			odstín RALspectrum,int.RAL standard :				
755			CENA obsahuje panel,příslušenství (lemovací prvky,systémové příslušenství,nerezový spojovací				
756			ohnutí rohových panelů :				
757			příprava pro skrytou žaluzii (zářez do panelu) :				
758			doprava :				
759			projekční práce :				
760			příplatek „malá objednávka“ :				
761			sbr : 1		1,00000		

4) Žádáme o úpravu položky č. 180 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na m. Pol.:

2022	180	767-4	D+M NEREZOVÉ ZABRADLÍ s nerezovým kulatým madlem pr.42,4 mm,horní kotvení s kulatou	soubor	1,00000		0,00
------	-----	-------	---	--------	---------	--	------

5) Žádáme o úpravu položky č. 217 v objektu SO 02-3 z MJ soubor na jednotlivé položky, dle velikostí oken a počet kusů. Pol.:

2307	217	769-10	D+M extenrové žaluzie zetta Z90, el. motor + tlačítkový ovladač, RAL 9007	soubor	1,00000		0,00
------	-----	--------	---	--------	---------	--	------

6) Žádáme o úpravu položky č. 82 v objektu SO 02-2 z MJ komplet na jednotlivé položky, a MJ m u zábradlí a m2 u kopilitu. Pol.:

534	82	767001	Demontáž původního zrcadla schodiště + kopilitu včetně likvidace	komplet	1,00000		
535			4 patra : 1		1,00000		



- 6) Žádáme o úpravu položky č. 82 v objektu SO 02-2 z MJ komplet na jednotlivé položky, a MJ m u zábradlí a m2 u kopilitu. Pol.:

534	82	767001	Demontáž původního zrcadla schodiště + kopilitu včetně likvidace	komplet	1,00000	
535			4 patra : 1		1,00000	

- 7) Žádáme o úpravu položky č. 83 v objektu SO 02-2 z MJ komplet na m. Pol.:

536	83	767002	D+M nové zábradlí hlavního schodiště	komplet	1,00000	0,00
537			- ocelové profily opláštěné fermacelem			
538			- horní madlo			
539			- čelo schodiště a mezipodesta - skleněná výplň			
540			DET.04 :			
541			5 pater : 1		1,00000	



- 8) Žádáme o úpravu položky č. 16 v objektu SO 02-1 z MJ m DVČ na jednotlivé položky dodávky a montáže a jejich správné MJ. Např. u ŽB v m3, bednění v m2, výztuž v t, PVC v m2, omítky v m2, atd. Pol.:

90	Díl: 4	Vodorovné konstrukce				0,00
91	16 434100001RA0	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina,	m DVČ	2,73300		0,00
92		bednění a podpěrná konstrukce, potažení podhledu vápenocementovou maltou s disperzní přísadou se zahrazením plsti, potěr stupňů tloušťky 20 mm				
93		nové evaluační schodiště : 2,733		2,73300		

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 39:



- 1) Žádáme o doplnění podkladů o výkresy pro D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení část 04 – Ocelové schodiště, které zcela chybí a na které se odkazují i položky ve výkazu výměr. Bez těchto podkladů není jasná specifikace např. podlahových roštů.

2040	185	767590110R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů svařováním	kg	1 549,80000		0,00
2041			statika v.č. D1.2.04 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ :				
2042			STUPNĚ :				
2043			stupně z porořostů rozm. 1,1*0,25, (hmotnost 7,4 kg), kg : 10*11*7,4		814,00000		
2044			PODESTY :				
2045			podesta rozm. 1,2*1,5 (hmotnost 1 ks=28,3 kg) : 2*7*28,3		396,20000		
2046			mezipodesta : 2*6*28,3		339,60000		

- 2) Žádáme přesnou specifikaci střešních sendvičových panelů (profilace) a ujasnění co platí. Ve výkazu výměr je tl. panelu 100mmn položka č.43:

935	Díl: 44	Zastřešení					0,00
936	43/444172244R00	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, střecha složitá, tloušťka 100 mm, upevnění za spodní plech, trapéz 3 vlny	m2	1 000,81100			0,00
937		střecha :					
938		měřeno zleva : 3,6*12,5		45,00000			
940		3,6*14,9		53,64000			
941		3,76*17,3		65,04800			
942		3,44*14,9		51,25600			
943		3,76*17,3		65,04800			
944		7,04*14,9		104,89600			
945		(11,43+3,76)*14,9+3,76*1,2+3,76*1,2		235,35500			
946		7,04*14,9		104,89600			
947		3,76*17,3		65,04800			
948		3,44*14,9		51,25600			
949		3,76*17,3		65,04800			
950		3,6*13,7		49,32000			
951		3,6*12,5		45,00000			
952		Mezisoučet		1 000,81100			



Ve výkresu střechy je tl. panelu 248 mm. Takový se nevyrábí.

SKLADBA STŘECHY

- | | |
|--|-----------|
| - Střešní sendvičové panely s izolačním jádrem
a integrovanou PVC folií na horní straně | tl. 248mm |
| - Ocelová rámová konstrukce ve spádu | tl. 210mm |
| - TI z MW v podhledu / instalace / vz. mezera | tl. 180mm |
| - Parozábrana | |
| - SDK podhled | tl. 15mm |

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 40:

V TZ PBR na str. 25 je uvedeno, že výtah není evakuační. Ve výkresové dokumentaci výtahu je uvedeno, že výtah je evakuační. Můžete potvrdit, že PBR je správně a výtah není evakuační?



Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že se jedná o výtah evakuační, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci výtahu. Dále zadavatel přikládá aktualizovanou zprávu PBŘ *D13a – Technická zpráva PBŘ* obsahující text: „V souladu s čl. 7.3.6 ČSN 73 0833 musí být v objektu zřízen evakuační výtah. V rámci nástavby dojde k prodloužení i jedné stávající výtahové šachty. Tento výtah je a bude i nadále řešen jako evakuační a bude splňovat požadavky čl. 9.6.5 ČSN 73 0802 – rozměry klece 1,1*2,1m, zálohováno na dobu provozu min. 45 min atd.“, která nahrazuje v plném rozsahu její předchozí znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 41:

Prosím o upřesnění materiálového provedení kabiny a dveří výtahu - komaxit, nerez burs, nerez struktura,...

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 16 výše.

Dotaz č. 42:

Ve výkresové dokumentaci výtahu je uveden rozměr šířky kabiny 1200mm, v technické zprávě výtahu je uvedena šířka kabiny 1250mm. Jaký údaj je správný? Do stávající šachty je možné umístit kabinu o šířce max 1200mm.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že je možné instalovat výtah s kabinou o šířce 1200mm. Specifikace rozměru kabiny upravena do technické zprávy *Výtahy – Technická zpráva*, která nahrazuje v plném rozsahu její předchozí znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.



Dotaz č. 43:

V technické zprávě výtahu jsou specifikovány jako nosné prostředky konkrétní bezpečnostní komponenty - pásy. Je možné jako nosné prostředky použít i lana? Každá firma upřednostňuje jinou technologii.

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel konstatuje, že umožňuje jako nosné prostředky také dotazovaná lana, pokud tento prvek bude mít shodné nebo převyšující základní požadované parametry, které jsou od tohoto prvku vyžadovány.

Dotaz č. 44:

Je možné umístit skříň řízení výtahu (rozvaděč) do technické místnosti B 6.73 za šachtou?

Odpověď:

Na základně výše uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že do této technické místnosti je možné umístit řízení výtahu.

Dotaz č. 45:

žádáme o zaslání knihy svítidel k oddílu - 02 - Osvětlení a regulace topení.

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 46:



Výkaz výměr oddílu SO 02-3 obsahuje následující položky:

231	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel	m2	603,14000
232	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	603,14000
233	61193681R	lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 39,0 mm; barva: dle vzorníku	m	660,20350
234	61193704R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	663,45400

Přičemž jak technická zpráva, tak projektová dokumentace uvádějí vinylovou podlahu. Prosíme o úpravu výkazu výměr, aby byl v souladu s PD

Proběhne zde výměna stávajících dveří včetně zárubní do buněk i jednotlivých pokojů. A výměně PVC podlah za vinylové. V koupelnách a WC budou keramické obklady do výšky 1,5 a 2,1m a vinylové podlahy.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Byt
B01(1+KK)						
B6.02	Chodba	3,20	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B01(1+KK)
B6.03	Koupelna	3,93	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B01(1+KK)
B6.04	Obývací m. + KK	18,91	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B01(1+KK)
		26,04				
B02(1+KK)						
B6.05	Chodba	5,95	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B02(1+KK)
B6.06	Koupelna	4,44	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B02(1+KK)
B6.07	Obývací m. + KK	25,96	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B02(1+KK)
		36,35				
B03(2+KK)						



B03(2+KK)						
B6.09	Koupelna	5,09	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	B03(2+KK)
B6.08	Chodba	5,29	Vinylová podlaha	SDK desky	SDK podhled	B03(2+KK)

Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **24.07. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005230>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky