



č.m.	sektor	název místnosti	plocha m ²
1.556	a	vstupní chodba – chladicí boxy	18,66
1.557	a	komunikační chodba	65,27
1.558	a	příjem vzorků	8,03
1.558a	a	potravní pošta	1,7
1.558b	a	osobní výtah v2	2,56
1.558c	a	technická místnost	14,4
1.559	a	chladicí boxy	87,20
1.560	a	příprava	40,86
1.561	a	výtah vl – tělo	5,70
1.562	a	sklad (d)	42,75
1.563	a	místnost pro pozůstatě	19,3
1.564	a	předstín wc sanitáři	2,22
1.565	a	denní místnost – sanitáři	11,40
1.565a	a	hygienická smýčka – sanitáři	4,02
1.565b	a	čistě šatna – sanitáři	7,51
1.565c	a	schody a umývárna – sanitáři	5,3
1.565d	a	špinavá šatna – sanitáři	7,73
1.566	a	terasa	70,88

LEGENDA INSTALACE CHLAZENÍ

Poz.	Název
7	Ovládací
6	Odvod kondenzátu
5	Vedení chladiva, Cu 22x1mm+TR Cu 12x1mm
4	Kondenzační jednotka
3	Výparník
2	Dveře chladicího boxu, 1000x1900x60
1	Chladicí box, panel PUR 60mm

Zodpovídný projektant	Vypracoval	Kontroloval	Ing. Marian Formánek, Ph.D. Vězeňská 155 602 00 P, Nováky e-mail: info@projektycs.eu	
Ing. Marian Formánek	Ing. Jiří Ilie	Ing. Marian Formánek		

Místo:	Hněvotínská 3, 77900 Olomouc	Stupeň	DPS
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci	Datum	02/20/2017
Akce:	CHLADIK MÍSTNOST 1.560 Dostavba technických útvarů LFUP Hněvotínská 3, 77900 Olomouc	Formát	A1
		Měřítko	Výtisk
		1:50	
Název:	DISPOZICE TECHNOLOGIE CHLazení	Vykres č.	
		D-01-v/01	