



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 091/PV/OVZ/2024

dne: 15.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-023516**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V doplněném výkazu výměr „Sprinklerové hasicí zařízení“ je uvedena položka: Hlavice sprinkler SP 1/2 x68, k=80 včetně potrubí pozinkovaného DN 25 - 65, závěsů, jejich upevnění, fitinek, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu v počtu 410 ks. Na výkresu „DSP-19-089-02 -SHZ-pudorys 6.NP SO01 az SO04-02“ je ale zakresleno pouze 100 ks hlavíc. Žádáme o prověření, který údaj je správný?

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace následovně:

Původní položka:

1	A1	Hlavice sprinkler SP 1/2 x68, k=80 včetně potrubí pozinkovaného DN 25 - 65, závěsů, jejich upevnění, fitinek, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu	ks	410,00000
---	----	---	----	-----------



se mění tak, že nově zní:

1	A1	Hlavice sprinkler SP 1/2 x68, k=80 včetně potrubí pozinkovaného DN 25 - 65, závěsů, jejich upevnění, fitinek, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu	ks	100,00000
---	----	---	----	-----------

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **03. 09. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005230>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky