



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 090/PV/OVZ/2024

dne: 17.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o kontrolu a sdělení zda-li se nejedná o duplicitní objekty části B:

V každém z těchto rozpočtů jsou zcela totožné položky, akorát s jiným názvem soupisu prací.

RWA – Odvětrání CHÚC (RWA)

NKT-EPS/RWA – Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)



Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitní položky. Je opraveno ve výkazu výměr – vloženy správné položky RWA – Odvětrání CHÚC (RWA).

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 2:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2, pro položku s p.č. 568 ZOKT v části B, soupisu D.1.1 – Architektonicko stavební část, bylo sděleno, že se nejedná dle popisu ve výkazu výměr o zařízení pro odvod tepla a kouře, ale o prvek odvětrání CHÚC.

Žádáme o prověření, jestli se nejedná, opět o prvek shodující se v jiné části soupisu.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1 výše.

Dotaz č. 3:

Část C, soupis D.1.1.1 – Architektonicko stavební část, položka s p.č. 403 má dle našeho názoru chybnou měrnou jednotku soubor 3234,275, žádáme o správné určení MJ pro tuto položku D+M únikového schodiště.

Odpověď:

Měrná jednotka byla opravena na kg.

Nové znění položky:



403	K	767-PSV-Z.2	Dodávka a montáž únikového schodiště dle PSV Z.2	kg	3 234,275		0,00	
-----	---	-------------	--	----	-----------	--	------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o soulad výpisu prvků v části B stavební části pro pozici vnitřních dveří T-B/24 s rozpočtem, dle uvedeného označení dveří, nenacházíme ve výkazu výměr.*

Odpověď:

Zárubně pro T-B/24 jsou opraveny z počtu 2 na počet 3 ks (jsou stejné). Dveře T-B/24* (bez mřížky) jsou doplněny v počtu 1 ks.

Nové znění položek:

127	M	553-PSV T-B/24	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm dle PSV T-B/24</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>	
676	M	766-PSV-T-B/24.2	<i>dveře jednokřídlé vnitřní 900x2100 mm vč. kování a doplňků dle PSV T-B/24*</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev4



Dotaz č. 5:

V oddíle 763 Konstrukce suché výstavby jsou položky montáže a dodávky parozábrany do sádkartonové příčky. Parozábrana se běžně do příček nevkládá.

253	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	1 007,285	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/763111741			
254	M	283292R1	parotěsnicí fólie (parozábrana)	m2	1 131,685	
VV			1007,285*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		1 131,685	

Žádáme o upřesnění, z jakého důvodu má být do příček vložena fólie.

Odpověď:

Ano, běžně se do vnitřních SDK příček parozábrana nepřidává. Vhodná je při předpokládaném rozdílu teplot v místnosti. Návrh těsnicí fólie (parozábrany) ve skladbě SDK příčky je v tomto případě z akustických důvodů - snížení vzduchové neprůzvučnosti mezi třídami a pokoji pro ubytování. Projektant navrhuje toto řešení z hlediska nadstandardních požadavků objektu. Parozábrana je tedy spíše vzduchotěsnou fólií. Oboustranně vložená parozábrana může pozitivně ovlivnit nejen vzduchotěsnost, ale také akustické parametry sádkartonové příčky. Když se použije správně, může zlepšit zvukovou izolaci a minimalizovat přenos zvuku mezi místnostmi.



Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci části B – D.1.4.g_ELEKTRO_HROMOSVOD je výkres pro rozvaděč Rpož., kde je uvedeno, že součástí rozvaděče má být UPS. V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli bližší specifikaci záložního zdroje. Žádáme o specifikaci UPS.

Odpověď:

Přesnou specifikaci zdroje UPS musí určit dodavatel této UPS, podle výkresu požárního rozváděče Rpož. Požární rozváděč Rpož. bude součástí dodávky UPS.

Potřebné údaje jsou uvedeny ve výkrese č.10 Rozváděč Rpož s tou změnou a doplněním, že doba zálohování bude 30 minut a UPS bude umístěna mimo rozváděč.

Zadavatel přikládá upravený výkres *UPOL-Požární rozváděč Rpož-výkres č.10*, který v příloze č. 4 zadávací dokumentace nahrazuje jeho původní znění.

Dotaz č. 7:

V soupise prací v části B jsou v listu RWA- Odvětrání CHÚC (RWA) stejné položky jako v listu NKT-EPS/RW nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA). Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitní položky.

Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 1 výše.

Dotaz č. 8:

Po konzultaci se subdodavatelem jsme narazili na dva listy se stejnými položkami. Rádi bychom upozornili a požádali o prověření, zda se nejedná o double položky oddílu ve VV. Konkr. v objektu B – List RWA odvětrávání CHÚC a list NKT – EPS – RWA - Nosné kabely.

Viz obr.



Kód		Popis	Množ	J.cena [C]	Cena celkem [C]	Cenová soust
Náklady soupisu celkem						0,00
o RWA Odvětrání CHÚC (RWA)						0,00
1	K	vlastní	Jednotlivá dvířka s požární odolností EI30, s prosklením, pro ústřední EPS, 600x600x30mm, EI30	ks	1,000	0,00
2	K	vlastní.1	karuze s propozačním ušetněním, 310ml	ks	1,000	0,00
3	K	vlastní.2	odvětrávací požární tvarovka 35mm	ks	2,000	0,00
4	K	741 21-0001	Zapuštěný rám s dvěma rozvodné skříň 378x411x90mm, protikouřová úprava, EI30	ks	5,000	0,00
5	K	742 11-0102	drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost závěsů 1,0m, požární odolnost v trase s funkční integritou dle PBR	m	280,000	0,00
6	K	742 11-0102.1	Spojka spojení žlab žlab "GZ", požární odolnost pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
7	K	742 11-0122	držák žlabu 50/50, požární odolnost pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
8	K	742 11-0122.1	Závěsový tyč 8mm/1m "AZ" pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	130,000	0,00
9	K	742 11-0122.2	Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ" pro ukotvení závěsové tyče do stropu v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
10	K	742 11-1001	PRÍCHYTKA PÁSKU STAHOV, instalace na strop nad podhled	ks	745,000	0,00
11	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ pro kabelový svazek	ks	745,000	0,00
12	K	742 11-1001.2	Příchytka jednostranná kovová pro kabely 8mm, s požární odolností v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
13	K	742 11-1001.3	Nasířelovací hřeb nebo vrut pro uchycení kabelových příchytěk do stěny (chita) v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
14	K	742 11-1001.4	Příchytka jednostranná kovová pro kabely 8mm,	ks	1 217,000	0,00
15	K	742 11-1001.5	Nasířelovací hřeb nebo vrut pro uchycení kabelových příchytěk do stěny (chita)	ks	1 217,000	0,00
16	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 49/50, 750 N - pod omítku, včetně drážky	m	93,000	0,00
17	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky	m	340,000	0,00
18	K	742 19-0005	požární těsnicí materiál do prostupu	ks	39,000	0,00
19	K	742 11-0041	LISTA hranatá 20x20mm,	m	120,000	0,00
20	K	742 11-0041.1	LISTA hranatá 40x20mm,	m	100,000	0,00
21	K	vlastní.3	podružný instalační materiál (hmoždinky, šišky, žimely, papíry ...)	ks	165,000	0,00
22	K	742 19-0003	vyvazování kabeláže ve žlábech	m	280,000	0,00
23	K	973 03-1324	Vysokání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zapuštěné rámy s dvěma rozměry 378x411x90mm	ks	5,000	0,00
24	K	973 03-1151	Vysokání vyklenku přes 0,25 m2, ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro ústřední EPS	m3	0,200	0,00
25	K	974 06-2112	Vysokání rýh pod omítkou pro kabel do 8mm (pod omítku)	m	165,000	0,00
26	K	974 06-2112	vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách plochy do	m	165,000	0,00

Náklady soupisu celkem

0,00

o NKT-EPS/RW Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)		0,00				
1	K	vlastní	Jednotlivá dvířka s požární odolností EI30, s prosklením, pro ústřední EPS, 600x600x30mm, EI30	ks	1,000	0,00
2	K	vlastní.1	karuze s propozačním ušetněním, 310ml	ks	1,000	0,00
3	K	vlastní.2	odvětrávací požární tvarovka 35mm	ks	2,000	0,00
4	K	741 21-0001	Zapuštěný rám s dvěma rozvodné skříň 378x411x90mm, protikouřová úprava, EI30	ks	5,000	0,00
5	K	742 11-0102	drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost závěsů 1,0m, požární odolnost v trase s funkční integritou dle PBR	m	280,000	0,00
6	K	742 11-0102.1	Spojka spojení žlab žlab "GZ", požární odolnost pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
7	K	742 11-0122	držák žlabu 50/50, požární odolnost pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
8	K	742 11-0122.1	Závěsový tyč 8mm/1m "AZ" pro trasu s funkční integritou dle PBR	ks	130,000	0,00
9	K	742 11-0122.2	Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ" pro ukotvení závěsové tyče do stropu v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
10	K	742 11-1001	PRÍCHYTKA PÁSKU STAHOV, instalace na strop nad podhled	ks	745,000	0,00
11	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ pro kabelový svazek	ks	745,000	0,00
12	K	742 11-1001.2	Příchytka jednostranná kovová pro kabely 8mm, s požární odolností v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
13	K	742 11-1001.3	Nasířelovací hřeb nebo vrut pro uchycení kabelových příchytěk do stěny (chita) v trase s funkční integritou dle PBR	ks	280,000	0,00
14	K	742 11-1001.4	Příchytka jednostranná kovová pro kabely 8mm,	ks	1 217,000	0,00
15	K	742 11-1001.5	Nasířelovací hřeb nebo vrut pro uchycení kabelových příchytěk do stěny (chita)	ks	1 217,000	0,00
16	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 49/50, 750 N - pod omítku, včetně drážky	m	93,000	0,00
17	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky	m	340,000	0,00
18	K	742 19-0005	požární těsnicí materiál do prostupu	ks	39,000	0,00
19	K	742 11-0041	LISTA hranatá 20x20mm,	m	120,000	0,00
20	K	742 11-0041.1	LISTA hranatá 40x20mm,	m	100,000	0,00
21	K	vlastní.3	podružný instalační materiál (hmoždinky, šišky, žimely, papíry ...)	ks	165,000	0,00
22	K	742 19-0003	vyvazování kabeláže ve žlábech	m	280,000	0,00
23	K	973 03-1324	Vysokání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zapuštěné rámy s dvěma rozměry 378x411x90mm	ks	5,000	0,00
24	K	973 03-1151	Vysokání vyklenku přes 0,25 m2, ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro ústřední EPS	m3	0,200	0,00
25	K	974 06-2112	Vysokání rýh pod omítkou pro kabel do 8mm (pod omítku)	m	165,000	0,00
26	K	972 05-4141	vybourání otvorů v ZB stropích nebo klenbách plochy do 0,0225m 2 do 150mm	ks	1,000	0,00
27	K	742 19-0002	značení trasy vedení,	m	630,000	0,00
28	K	vlastní.5	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	4,000	0,00



Odpověď:

Viz odpověď na Dotaz č. 1 výše.

Dotaz č. 9:

Ve výpise prvků, konkr. PSV nám není jasné ohledně okenního profilu, o jaký rozměr se má jednat konkr. 78, nebo 92. Informaci nelze dohledat ani v technické zprávě ani v detailech.

Odpověď:

Jedná se o dřevěné EUROPROFILY. V případě výměny oken jsou navrhována okna s izolačním dvojsklem (část A a B). U nových oken v podkroví (část C) jsou okna s izolačním trojsklem. Důležité je dosáhnout tepelně technických požadavků na celkové U_w podle popisu prvků PSV. Pro okna s dvojsklem je vhodnější profil 78 mm a pro okna s trojsklem je vhodnější profil 92 mm. Nicméně pokud bude dosaženo požadovaných vlastností dle popisu v PSV je možné použití profilu 78 mm na všechna okna.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **14. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky