



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 098/PV/OVZ/2024

dne: 23.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 6

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Subdodavatel nás upozornil, že ve VV výměr chybí u epoxidových podlah položka na cementovou stěrku v tl. 10 mm.

Odpověď:

Jedná se o položku č. 122 - 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. přes 5 do 10 mm.

Zadavatel doporučuje vyhledávání položek podle filtrů – tak lze položky případně snadněji najít, protože položky mohou být na jiném místě.



Jedná se o následující položku ve výkazu výměr:

122	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	755,890		0,00	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Dotaz č. 2:

*Ve VZD č. 5 byly opraveny výkazy výměr „část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B“. Jenže se zde objevily Střešní bodové světélky (vč. souvisejících položek) s elektrickým pohonem 2x1m, které byly zrušeny v předešlých VZD č. 2 a 3, protože jsou uvedeny ve výkazech výměr **ASŘ, část B**, pol. č. 568. Žádáme o kompletní prověření těchto výkazů výměr, zda se nejedná opět o duplicitní položky:*

- *část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - **část B** - RWA - Odvětrání CHÚC (RWA); list „RWA – Odvětrání CHÚC (RWA)“*
- *NKT-EPS/RWA - Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)*
- *část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - **část C** - RWA - Odvětrání CHÚC (RWA); list „RWA – Odvětrání CHÚC (RWA) 01“*
- *NKT - Nosné kabelové trasy (NKT)*

Dle projektové dokumentace jsou zde pouze 2ks Světlíků (RWA) 2x1m.

Odpověď:

Dle projektové dokumentace jsou skutečně nad vedlejším schodištěm 2ks Světlíků (RWA) 2x1m.

Došlo k duplicitě ve výkazu výměr, kterou však již zadavatel dříve opravil.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené aktuální znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:



Priloha c. 5 ZD_VV_rev5

Dotaz č. 3:

Subdodavatel nás upozornil na velmi malou tloušťku u perforovaného akustického stěnového obkladu. U absorberu 3mm. Prosíme Vás o ověření zda se jedná o chybu, nebo je požadavek opravdu takový.

Odpověď:

Správně má být tloušťka 30 mm – jedná se tedy o chybu.

Zadavatel opravil popisy v tabulkách PSV:

A_D.1.1_07_2.NP-Vypis_prvku_PSV

B_29.3_PSV_Truhlarske_vyrobky

a dále zadavatel doplnil i objemovou hmotnost 40 kg/m³.

Opravené tabulky PSV jsou nahrazují v plném rozsahu jejich původní znění v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

Pro část B jsou v soupise prací pro odvětrání uvedeny tyto položky:



D		RWA	Odvětrání CHÚC (RWA)			
1	K	vlastní	střešní bodový světlík s elektrickým pohonem 2x1m	ks	2,000	
2	K	vlastní.1	řídící jednotka odvětrání CHÚC , m.č.4.02	ks	1,000	
3	K	vlastní.2	AKKU 12V/3,3Ah, m.č.4.02	ks	1,000	
4	K	vlastní.3	bezpečnostní tlačítko , m.č.4.01, 3.11, 2.12, 1.14, 0.21	ks	5,000	
5	K	vlastní.4	spínač tlakové difference 30-500P ,m.č.4.01, m.č.0.21	ks	2,000	
6	K	vlastní.5	releový komunikační modul 24V, kontakt 230VAC/5A (ref. TR42), m.č.4.02	ks	1,000	
7	K	vlastní.6	časové relé	ks	1,000	
8	K	vlastní.7	povětrnostní senzor déšť / vítr	ks	1,000	
9	K	vlastní.8	tlačítko hygienického otevření ventilace (ref. LT 84U), m.č.4.02	ks	1,000	
10	K	742 12-1001	stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	85,000	
11	K	742 12-1001.1	stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	40,000	
12	K	742 12-1001.2	Hnědý kabel 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R, , odměřeno v autocadu	m	15,000	
13	K	vlastní.9	programování základních parametrů ústředny RWA	hod	2,000	
14	K	vlastní.10	oživení systému	ks	1,000	
15	K	vlastní.11	koordinační funkční zkouška	ks	1,000	
16	K	vlastní.12	výchozí revize RWA	ks	1,000	
17	K	vlastní.13	zaškolení uživatele	hod	6,000	
18	K	vlastní.14	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	
568	K	767-PSV-O-B/07	Dodávka a montáž zařízení pro odvětrání CHÚC dle PSV O-B/07	soubor	1,000	

Pro část C jsou v soupise prací pro odvětrání uvedeny tyto položky:



D		RWA	Odvětrání CHÚC (RWA)			
4	K	vlastní.3	bezpečnostní tlačítko , m.č.4.04, 3.11, 2.12, 1.14, 0.21	ks	5,000	
5	K	vlastní.4	spínač tlakové difference 30-500P ,m.č.4.01, m.č.0.21	ks	2,000	
6	K	vlastní.5	releový komunikační modul 24V, kontakt 230VAC/5A, m.č.4.04	ks	1,000	
7	K	vlastní.6	časové relé	ks	1,000	
8	K	742 12-1001	stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	85,000	
9	K	742 12-1001.1	stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	40,000	
10	K	742 12-1001.2	Hnědý kabel J 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R, , odměřeno v autocadu	m	15,000	
11	K	vlastní.7	programování základních parametrů ústředny RWA	hod	2,000	
12	K	vlastní.8	oživení systému	ks	1,000	
13	K	vlastní.9	koordináční funkční zkouška	ks	1,000	
14	K	vlastní.10	výchozí revize RWA	ks	1,000	
15	K	vlastní.11	zaškolení uživatele	hod	6,000	

360	M	766-PSV-O07	okno střešní 700x1400 mm dle PSV O06	kus	2,000	
-----	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--

Podle nás má být součástí odvětrání části B položka č. 568 střešní okno O07 a pro část C má být součástí odvětrání střešní okno 2x1 m. Dále máme za to, že položka č. 568 a č. 360 jsou duplicitní. Žádáme o prověření.



Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 2 výše.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **20. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky