



Tabulka místnosti 1.PP - nový stav						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu	Světla výška (mm)
0.01	Účebna 1	110,31	PVC	Omlitka	Omlitka	3 000
0.02	Počítačová učebna	38,34	PVC	Omlitka	Omlitka	3 000
0.03	Účebna 2	110,61	PVC	Omlitka	Omlitka	3 000
0.04a	Doktorandské studium - 1	37,97	PVC	Omlitka	Omlitka	2 800
0.04b	Doktorandské studium - 2	43,46	PVC	Omlitka	Omlitka	2 800
0.05	Hala + Schodiště	96,66	Keramická dlažba	Omlitka	Minerální kazety 600x600	2 650
0.06	Technická místnost	27,19	PVC	Omlitka	Omlitka	3 000
0.07	Rozvodna NN	5,73	PVC	Omlitka	Omlitka	3 000
0.08	Úklid	2,56	Keramická dlažba	Omlitka + keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 700
0.09	WC - bezbariérové	4,62	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 700
0.10	WC ženy - předsíň	4,69	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 700
0.11	WC muži	20,64	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 850
0.12	WC muži - předsíň	4,58	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 700
0.13	WC muži	10,17	Keramická dlažba	Keramický obklad	Minerální kazety 600x600	2 850
0.14	Výťah	3,18	Betonová mazanina + bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-	0
0.15	Sprcha s předsíňkou	4,75	PVC	Keramický obklad	Omlitka	2 700
		525,46 m				

LEGENDA ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

Teplotní izolace s uzavřenou buňkovou strukturou. Tloušťka 20mm.

Protipožární izolace odolnost 45min

Izolace rohůžl z minerální plsti s oplechováním. Tloušťka 100mm. Objemová hmotnost 40kg/m3.

LEGENDA ZNAČENÍ ŘEZU

ČÍSLO VÝKRESU

POŘADOVÉ ČÍSLO ŘEZU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ZPRACOVATELÉ PROJEKTU  
Ing. Jan Šubrt  
Ing. Jan Valenta  
Daniel Písek

INVESTOR  
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ, 779 00

NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY A, PF UPOL.  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
D1.4.2 - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Půdorys 1.PP

SAFETYPRO s.r.o.

PROFESSE  
VZT  
STUPEŇ PD  
DPS  
DATUM  
03/2023  
MĚRITKO  
1:50  
FORMÁT  
18 x A4

Č. PRŮŘEZU  
D.1.4.2.3