



LEGENDA ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

- Tepelná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou. Tloušťka 20mm.
- Protipožární izolace odolnost 45min
- Izolace rohoží z minerální plsti s oplechováním. Tloušťka 100mm. Objemová hmotnost 40Kg/m3.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jan Šubrt	
ZPRACOVATELÉ PROJEKTU		Ing. Jan Valenta	
		Daniel Plšek	
		Schvalovatel	
INVESTOR		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00	
ANCI:			
NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY A, PF ÚPOL		PROFESE	VZT
		STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	03/2023
		MÉRITKO	1:50
		FORMÁT	8 x A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
D1.4.2 - Vzdutotechnika a vytápění, chlazení		C. PRÍLOHY	
Řezy		D.1.4.2.7	