

Příloha TZ č. 2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ

Akce : UPOL objekt "A"

P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností				Ozn. Zař. VZT	Přívod návrh	Odtah návrh	Čerstvý vzduch		Výměna Skutečná	Poznámka		
		Výška	Plocha		Teplota		Relativní vlhkost	Hladina hluku									
		h	S		tiz	til	fi	L				Vp	Vo			Ci	ns
		(m)	(m2)		(°C)	(°C)	(%)	dB(A)				-	(m3/h)			(m3/h)	(%)
1PP																	
0.01	Učebna 1	3,00	110,31	330,93	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	1 900	1 900	100%	5,741	25 x/h osoba, lokální chlazení			
0.02	Počítačová učebna	3,00	37,92	113,76	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	1 000	1 000	100%	8,790	25 x/h osoba, lokální chlazení			
0.03	Učebna 2	3,00	110,75	332,25	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	1 900	1 900	100%	5,719	25 x/h osoba, lokální chlazení			
0.04a	Doktorantské studium - 1	2,80	37,97	106,32	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	550	550	100%	5,173	25 x/h osoba, lokální chlazení			
0.04b	Doktorantské studium - 2	2,80	43,46	121,69	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	450	450	100%	3,698	25 x/h osoba, lokální chlazení			
0.05	Hala + schodiště	2,65	96,66	256,15	ÚT	-	-	-	Větráno přefukem z okolních místností								
0.06	Technická místnost	3,00	27,19	81,57	nedef.	nedef.	nedef.	-	4	1 750	1 750	100%	21,454				
0.07	Rozvodna NN	3,00	5,73	17,19	nedef.	nedef.	nedef.	-	4	250	250	100%	14,543				
0.08	Úklid	2,70	2,56	6,91	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	80	100%	11,574				
0.09	WC - bezbariérové	2,70	4,62	12,47	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	80	100%	6,413				
0.10	WC - ženy předsín	2,70	4,69	12,66	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	90	100%	7,107				
0.11	WC - ženy	2,85	20,64	58,82	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	350	100%	5,950				
0.12	WC - muži předsín	2,70	4,58	12,37	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	90	100%	7,278				
0.13	WC - muži	2,85	10,17	28,98	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	230	100%	7,935				
0.15	Sprcha s předsínkou	2,70	4,75	12,83	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	230	100%	17,934				
1NP																	
1.03	Vstupní hala	3,00	49,71	149,13	ÚT	max.26	nedef.	45	5	0	300	100%	2,012				
1.05	Posluchárna	4,24	119,74	507,70	min20	max.26	nedef.	45	5	4 000	3 600	100%	7,091				
1.07	Hala + schodiště	3,00	84,96	254,88	ÚT	max. 26	nedef.	-	Větráno přefukem z okolních místností								
1.08	Chodba	3,00	34,58	103,74	ÚT	max.26	nedef.	45	Větráno přefukem z okolních místností								
1.09	Učebna 1	3,13	74,67	233,72	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	1 500	1 500	100%	6,418	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.10	Kancelář IT	3,13	20,37	63,76	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	100	0	100%	1,568	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.11	Server	2,70	7,04	19,01	max.20	max.20	nedef.	45	3;6	Chlazeno autonomním celoročním SPLIT systémem							
1.13	Úklid	2,70	3,67	9,91	ÚT	nedef.	nedef.	45	4	0	80	100%	8,073				
1.14	Jednací místnost	3,13	11,58	36,25	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	150	0	100%	4,138	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.15	Kancelář	3,13	38,67	121,04	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	100	0	100%	0,826	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.16	Zahraniční oddělení proděkan	3,13	36,01	112,71	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	200	0	100%	1,774	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.17	Zahraniční oddělení vstup	2,70	4,37	11,80	ÚT	max.26	nedef.	45	Větráno přefukem z okolních místností								
1.18	Zahraniční oddělení	3,13	29,52	92,40	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	200	0	100%	2,165	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.19	Recepce	3,00	5,72	17,16	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	50	0	100%	2,914	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.20	Učebna 3	3,13	87,69	274,47	ÚT	max.26	nedef.	45	1;2	1 500	1 500	100%	5,465	25 x/h osoba, lokální chlazení			
1.21	WC ženy	2,70	4,69	12,66	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	150	100%	11,846				
1.22	WC - ženy předsín	2,80	10,20	28,56	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	230	100%	8,053				
1.23	WC - muži předsín	2,70	4,37	11,80	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	150	100%	12,713				
1.24	WC - muži	2,80	8,70	24,36	ÚT	nedef.	nedef.	45	1	0	230	100%	9,442				
1.26	Technický prostor	4,24	3,51	14,88	ÚT	max.26	nedef	45	5	0	50	100%	3,360				
2NP																	
2.01	Kabinet I	3,13	35,72	111,80	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	0,894	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.02	Lektor I	3,13	21,22	66,42	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	1,506	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.03	Lektor II	3,13	21,22	66,42	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	1,506	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.04a	Pokladna	3,13	13,54	42,38	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	2,360	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.04b	Kancelář	3,13	14,43	45,17	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	2,214	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.05	Kabinet III	3,13	35,64	111,55	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	0,896	25 x/h osoba, lokální chlazení			
2.06	Lektor III	3,13	21,22	66,42	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	1,506	25 x/h osoba, lokální chlazení			

P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností				Ozn. Zař. VZT					Poznámka
		Výška	Plocha		Teplota		Relativní vlhkost	Hladina hluku		Přívod návrh	Odtah návrh	Čerstvý vzduch	Výměna Skutečná	
h	S		tiz	til	fi	L	Vp	Vo	Ci	ns				
(m)	(m2)		(°C)	(°C)	(%)	dB(A)	-	(m3/h)	(m3/h)	(%)	(x/h)			
2.07	Lektor IV	3,13	21,22	66,42	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	1,506	25 x/h osoba, lokální chlazení
2.08	Studijní oddělení - magisterské	3,13	32,17	100,69	ÚT	max.26	nedef	45	1;2	100	0	100%	0,993	25 x/h osoba, lokální chlazení
2.09	Kuchyňka	3,13	9,66	30,24	ÚT	max.26	nedef	45	1;2;4	100	100	100%	3,307	min. 3x/ohod
2.10	Chodba	3,00	33,67	101,01	ÚT	nedef.	nedef	45	Větráno přefukem z okolních místností					
2.11	Hala + schodiště	3,00	99,50	298,50	min21	max.26	nedef	45	1	Centrální odtah VZT		100%	-	
2.12a	Děkanát + sekretariát	3,05	23,42	71,43	min21	max.26	nedef	45	1;2	0	50	100%	0,000	lokální chlazení
2.12b	Děkanát + kuchyňka	2,70	3,52	9,50	min21	max.26	nedef	45	1	0	200	100%	0,000	
2.13	Děkanát - děkan	3,05	48,73	148,63	min21	max.26	nedef	45	1;2	50	0	100%	0,336	Kanálová chladicí jednotka
2.14	Úklidová komora	2,70	2,34	6,32	min21	max.26	nedef	45	1	0	80	100%	12,662	
2.15	WC - ženy předsín	2,70	4,69	12,66	ÚT	nedef.	nedef	45	1	0	150	100%	11,846	
2.16	WC - ženy	2,80	10,12	28,34	ÚT	nedef.	nedef	45	1	0	230	100%	8,117	
2.17	WC - muži předsín	2,70	4,37	11,80	ÚT	nedef.	nedef	45	1	0	150	100%	12,713	
2.18	WC - muži	2,80	9,06	25,37	ÚT	nedef.	nedef	45	1	0	230	100%	9,067	
2.20	Sklad	2,70	2,10	5,67	ÚT	max.26	nedef	45	1	0	50	100%	8,818	
2.21	Kuchyňka	2,80	5,54	15,51	ÚT	max.26	nedef	45	1	0	200	100%	12,893	
2.22	Předsálí	3,13	63,78	199,63	ÚT	max.26	nedef	45	7;2	750	750	100%	3,757	Kanálová chladicí jednotka
2.24	Auditorium	3,30	124,29	410,16	ÚT	max.26	nedef	45	7	4 500	4 500	100%	10,971	