



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 107/PV/OVZ/2024

dne: 30.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 7

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve VZD č. 6 ze dne 23.7.2024, dotaz č. 2 a dále i dotaz č. 4, byla uveřejněna odpověď:

Odpověď:

Dle projektové dokumentace jsou skutečně nad vedlejším schodištěm 2ks Světlíků (RWA) 2x1m.

Došlo k duplicitě ve výkazu výměr, kterou však již zadavatel dříve opravil.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené aktuální znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:



Priloha c. 5 ZD_VV_rev5

Ale ve výkazu výměr „Priloha c. 5 ZD_VV_rev5.xlsx“ jsou opět tyto světlíky vykázány 2x - včetně souvisejících položek které jsou zde také duplicitní.

Jednou v „část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B: **D.1.1 - Architektonicko stavební část**“

568	K	767-PSV-O-B/07	Dodávka a montáž zařízení pro odvětrání CHÚC dle PSV O-B/07	soubor	1,000		0,00
-----	---	----------------	---	--------	-------	--	------

A znovu v „část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - **RWA - Odvětrání CHÚC (RWA)**“ – vč. **souvisejících položek**.

D		RWA	Odvětrání CHÚC (RWA)				0,00
1	K	vlastní	střešní bodový světlík s elektrickým pohonem 2x1m	ks	2,000		0,00
2	K	vlastní.1	řídící jednotka odvětrání CHÚC , m.č.4.02	ks	1,000		0,00
3	K	vlastní.2	AKKU 12V/3,3Ah, m.č.4.02	ks	1,000		0,00
4	K	vlastní.3	bezpečnostní tlačítko , m.č.4.01, 3.11, 2.12, 1.14, 0.21	ks	5,000		0,00
5	K	vlastní.4	spínač tlakové diference 30-500P ,m.č.4.01, m.č.0.21	ks	2,000		0,00
6	K	vlastní.5	releový komunikační modul 24V, kontakt 230VAC/5A (ref. TR42), m.č.4.02	ks	1,000		0,00
7	K	vlastní.6	časovér relé	ks	1,000		0,00
8	K	vlastní.7	povětrnostní senzor déšť / vítr	ks	1,000		0,00



9	K	vlastní.8	tlačítko hygienického otevíření ventilace (ref. LT 84U), m.č.4.02	ks	1,000		0,00
10	K	742 12-1001	stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	85,000		0,00
11	K	742 12-1001.1	stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	40,000		0,00
12	K	742 12-1001.2	Hnědý kabel J 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R, , odměřeno v autocadu	m	15,000		0,00
13	K	vlastní.9	programování základních parametrů ústředny RWA	hod	2,000		0,00
14	K	vlastní.10	oživení systému	ks	1,000		0,00
15	K	vlastní.11	koordinační funkční zkouška	ks	1,000		0,00
16	K	vlastní.12	výchozí revize RWA	ks	1,000		0,00
17	K	vlastní.13	zaškolení uživatele	hod	6,000		0,00
18	K	vlastní.14	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00

*Znovu tedy žádáme o správnou opravu výkazů výměr a **všech souvisejících položek**, a to Výkazy výměr:*

část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B

D.1.1 - Architektonicko stavební část

a

část B - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B

RWA - Odvětrání CHÚC (RWA)



a

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C
RWA - Odvětrání CHÚC (RWA)

D	RWA	Odvětrání CHÚC (RWA)				0,00
4	K vlastní.3	bezpečnostní tlačítko , m.č.4.04, 3.11, 2.12, 1.14, 0.21	ks	5,000		0,00
5	K vlastní.4	spínač tlakové difference 30-500P ,m.č.4.01, m.č.0.21	ks	2,000		0,00
6	K vlastní.5	releový komunikační modul 24V, kontakt 230VAC/5A, m.č.4.04	ks	1,000		0,00
7	K vlastní.6	časovér relé	ks	1,000		0,00
8	K 742 12-1001	stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	85,000		0,00
9	K 742 12-1001.1	stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-90R,	m	40,000		0,00
10	K 742 12-1001.2	Hnědý kabel J 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R, , odměřeno v autocadu	m	15,000		0,00
11	K vlastní.7	programování základních parametrů ústředny RWA	hod	2,000		0,00
12	K vlastní.8	oživení systému	ks	1,000		0,00
13	K vlastní.9	koordinační funkční zkouška	ks	1,000		0,00
14	K vlastní.10	výchozí revize RWA	ks	1,000		0,00
15	K vlastní.11	zaškolení uživatele	hod	6,000		0,00



Odpověď:

Ano, došlo skutečně ke zdvojení položek vlivem slučování všech samostatných částí do jedné realizace. Některé položky byly opraveny dříve (v jiných souborech), jiné zůstaly opomenuty. Zadavatel ponížil i ostatní souběžné duplicitní položky v části slaboproudů:

část B - EPS elektrická požární signalizace

část B – RWA – odvětrání CHÚC

část B – NKT-EPS-RWA nosné kabelové trasy

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené aktuální znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev6

Úprava položky odvětrání CHÚC byla v části B – Architektonicko stavební řešení provedena i ve výkresu *B_29.5_PSV_Ostatni_vyrobky*, který v příloze č. 4 zadávací dokumentace nahrazuje jeho předchozí znění.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **26. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky